



Częstochowa, dn. 02.11.2023 r.

Biurowie Projektowe SPK PROJEKT
Krzysztof Polaczek
ul. Kochcicka 69
42-700 Lubliniec

Syg. TNT/NMD/UB/404/2023

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie – przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Majdanek w miejsc. Lubliniec

Odpowiadając na przesłane pismo jak w temacie informujemy, że przesłany plan uzgadniamy z uwagami:

- wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Nowe Technologie S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami;
- kable elektroenergetyczne krzyżujące się/przecinające planowaną inwestycję należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej wychodzącej 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego;
- należy stosować rury dzielone o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego;
- kategorię zabraniać prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
- Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne należy zinventaryzować we własnym zakresie. Ponadto informujemy, że:
 - Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych oświetlenia należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Ponadto pragniemy nadmienić, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Nowe Technologie S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: - mapa/plan szt. 1 .pdf (uzgodnienie nr TNT/NMD/UB/404/2023)

Kopia: TNT/NMD

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Koordynator ds. Dokumentacji
Biuro Infrastruktury Oświetleniowej

Arkadiusz Wolski