Dotyczy warunków technicznych nr TD/OCZ/OME/K/WT/TK/92/2023 z dnia 09.10.2023 - Przebudowa ul. Majdanek w Lublińcu

Temat: Dotyczy warunków technicznych nr TD/OCZ/OME/K/WT/TK/92/2023 z dnia 09.10.2023 - Przebudowa ul. Majdanek w Lublińcu
Data: Mon, 4 Dec 2023 14:33:01 +0000
Nadawca: Kasprzyk Tomasz (TD OCZ) <Tomasz.Kasprzyk@tauron-dystrybucja.pl>
Adresat: biurospk@biurospk.pl <biurospk@biurospk.pl>
Kopia: Świder Leszek (TD OCZ) <Leszek.Swider@tauron-dystrybucja.pl>, Sier Józef (TD OCZ) <Jozef.Sier@tauron-dystrybucja.pl>

Dzień dobry,

W odpowiedzi na zgłoszenie o treści jak w załączeniu, informuję że wyrażamy zgodę na zabezpieczenie istniejącego kabla SN przebiegającego pod projektowanym parkingiem rurą dwudzielną. Dodatkowo należy wzdłuż tego kabla ułożyć dodatkową rurę osłonową typu SRS-160 obustronnie zaślepioną jak pokazano na rysunku (rys. nr 1 w załączeniu).

Z wyrazami szacunku

Tomasz Kasprzyk

Oddział w Częstochowie, Wydział Eksploatacji
tel. +48 34 351 53 22

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Biuro: ul. Klonowa 1, 42-700 Lubliniec

rys. nr 1