

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Tarnowskie Góry**  
ul. Nakielska 49, 42-600 Tarnowskie Góry  
tel. 22 444 33 33  
**gazownia.tarnowskie.gory@psgaz.pl**

**BIURO PROJEKTOWE**  
**SPK PROJEKT**  
**Krzysztof Polaczek**  
ul. Kochcicka 69  
42-700 Lubliniec

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGZA.0169.430/160121563/2234/23

Tarnowskie Góry, 15.09.2023r

Dot.: przebudowy drogi gminnej nr 440064S -ul. Majdanek w Lublińcu.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2023r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- niskiego ciśnienia stal, PE,
- średniego ciśnienia stal, PE,

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wszelkie elementy utwardzone nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.
- W obrębie projektowanej infrastruktury drogowej, należy zaprojektować z nawierzchni rozbieralnej lub przebudować istniejący gazociąg niskiego i średniego ciśnienia tak, aby nie kolidował z projektowaną nawierzchnią asfaltową.
- Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;

- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągami niskiego i średniego ciśnienia należy zachować odległość poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i 3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu stalowego sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego i średniego ciśnienia).
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu PE sprzętu i materiałów budowlanych (1,0 m po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego i średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Tarnowskich Górach.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Nakielska 49, 42-600 Tarnowskie Góry. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: [gazownia.tarnowskie.gory@psgaz.pl](mailto:gazownia.tarnowskie.gory@psgaz.pl) (nr tel. 22 444 33 33).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Tarnowskich Górach

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu -1szt.(A4x 3szt.)

Kopia:

- Gazownia w Tarnowskich Górach.