



LEGENDA:

- KG Kocioł gazowy o mocy do 30 kW
- PK Pompa kotłowa
- NW Naczynie przeponowe wzbiorcze
- ZB Zawór bezpieczeństwa DN15 3,0 bar
- P1 Pompa obiegowa o.p. 2,0 m³/h, 26,6 kPa
- SH Sprzęgło hydrauliczne o mocy do 30 kW
- TZ Czujnik temp. zewnętrznej
- S Sterownik
- ✕ zawór odcinający
- ↺ zawór zwrotny
- ⌵ filtr siatkowy

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO		 FIRMA PROJEKTOWA www.mirpol-bud.pl mgr inż. Mirosław Franczyk
LOKALIZACJA INWEST.	Rawafowice, działka nr 167/3, gmina Kocmyrzów–Luborzyca		
PROJEKTOWAŁ	inż. Zdzisław Rzeszutek	Nr upr. 355/82	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Małgorzata Kulig	Nr ewid. MAP/0631/PWBS/15	
STADIUM OPRACOW.	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA wrzesień 2023
BRANŻA	SANITARNA		SKALA —
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT KOTŁOWNI		RYS. NR CO–04