

























NR POM.	NAZWA POM.
1.01	KORYTARZ/KOMUNIKACJA
1.02	WÓZKARNIA
1.03	SZATNIA
1.04	SZATNIA PRACOWNIKÓW
1.05	POMIESZCZENIE BIUROWE
1.06	POMIESZCZENIE BIUROWE
1.07	POMIESZCZENIE BIUROWE INTENDENT
1.08	SZATNIA PRACOWNIKÓW
1.09	POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.10	WC PRACOWNIKÓW
1.11	KOTŁOWNIA
1.12	MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
1.13	MAGAZYN WARZYW
1.14	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1.15	WC DAMSKE
1.16	POMIESZCZENIE OBRÓBKI WSTĘPNEJ PRZECHOWYWANIE I DEZYNFEKCJA JAJEK
1.17	KUCHNIA
1.18	WC MĘSKIE
1.19	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.20	ZMYWALNIA
1.21	EKSPEDYCJA
1.22	SALA POBYTU DZIECI
1.23	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE
1.24	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE
1.25	SALA POBYTU DZIECI
1.26	MAGAZYN LEZAKÓW I POŚCIELI
1.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1.28	MAGAZYN LEZAKÓW I POŚCIELI
1.29	POMIESZCZENIE PIELĘGNIARKI
1.30	KORYTARZ/KOMUNIKACJA

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | Tablica rozdzielcza elektryczna wewnętrzna |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik Prądu - PWP |
| L1  | Panel LED natynkowy, 40W 4000K 4400LM
IP44 60x60cm, atest PZH |
| L2  | Downlight LED n/ł 30W 4000K 2820LM
IP44, biały |
| L3  | Hermetyk LED ,120CM 60W 4000K 10500lm
IP66, klasz PMMA MLECZNY |
| L4  | Oprawa elewacyjna 20W 4000K 1470LM
IP66, plafon grafit, czujnik ruchu MW |
| Aw  | Oprawa awaryjna wewnętrzna, n/ł 3W optyka
dost. do miej.mont.IP40, autotest, 3h ,CNBOP |
| Az  | Oprawa awaryjna zewnętrzna, n/ł, SA, 3h, MT
IP65, układ grzejny z termostatem do -25°C |
| Ew  | Oprawa ewakuacyjna kierunk. wewn. ,CNBOP
nł 7W, 314 lm, LED, SO 250 SA 3H MT IP44 |
|  | Łącznik jednobiegunowy podtynkowy |
|  | Łącznik schodowy podtynkowy |
|  | Łącznik świecznikowy podtynkowy |
|  | Łącznik krzyżowy podtynkowy |
|  | Łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP44 |
|  | Łącznik schodowy podtynkowy IP44 |
|  | Łącznik świecznikowy podtynkowy/IP44 |
|  | Wypust kablowy |
|  | Gniazdo pojedyncze 230V |
|  | Gniazdo podwójne 230V |
|  | Gniazdo podwójne 230V IP44 h-120cm |
|  | Gniazdo 3-f 230/400V 16/32A z rozłącznikiem |
|  | Zespół gniazd 3-f 230/400V 16/32A 5p
+ gniazdo 1-f 230V 16A z rozłącznikiem |
|  | Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 |
|  | Gniazdo SAT + DVBT |

Oznaczenie na rysunku	wykaz zainstalowanych urządzeń technologii kuchennej	Zasilanie (V)	P _{max} (kW)
1	Lampa owadobójcza z taśmą klejącą.	230V	0,04
Stanowisko robocze - obróbka warzyw - pom. 1.17			
2	Szafa chłodnicza podregna z 5 rusztami 530x420mm;	230	0,28
Stanowisko robocze - obróbka mięsa - pom. 1.17			
3	Maszyna wieloczynnościowa na stojaku.	400V	1,10
4	piec konwekcyjno - parowy na podstawie, wsad 5 GN 1/1	400V	7,80
5	Tabelet indukcyjny 1-polowy	400V	5,00
6	kuchnia indukcyjna 4 polowa	400V	14,00
7	warnik	400V	6,00
Stanowisko pomocnicze - pom. 1.17			
8	Krajalnica	230V	0,12
Stanowisko robocze - przygotowywanie mieszanek mlecznych - pom. 1.17			
9	lodówka podblatowa poj. 200 l	230V	0,15
10	sterylizator butelek X 2	230V	1,00
11	warnik do wody	230V	1,50
Przygotowania wspólna warzyw i owoców - pom. 1.16			
12	Lampa owadobójcza z taśmą klejącą.	230V	0,04
13	Lodówka podblatowa na jaśm , poj. 200 l	230V	0,15
14	Nawiewiatelaz UV szufladowy	230V	0,10
15	Obieraczka do warzyw korzeniowych i ziemniaków	400V	0,55
Zmywalnia - pom. 1.20			
16	Zmywarka kapsułowa	400V	7,00
Magazyn spożywczy - pom. 1.12			
17	szafa mroźnicza GN2/1 z wymuszonym obiegiem powietrza , poj. 700 l .	230V	0,80
18	Szafa chłodnicza z 4 rusztami ; pojemność 1300l.	230V	0,44
19	Szafa chłodnicza	230V	0,40
Pomieszczenie socjalne - 1.09			
20	lodówka podblatowa poj. 200 l	230V	0,15
21	czajnik elektryczny	230V	1,50
razem zainstalowana moc całkowite urządzeń technologii kuchennej w kW			48,12

Beata Dawidowska PRACOWNIA PROJEKTOWA "d b"
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bursztynowa 21 tel. 600 318 710

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
-------------------------------	---

ADRES	Kańkowo, gmina Małkinia Górna
INWESTYCJA:	dz.nr ew. 1298/1

TYTUŁ RYSUNKU:	instalacja gniazd wtyczkowych	SKALA 1:100
		NR RYS. E-3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:	NR UPR. I SPECJ.	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Gałązka	Wa 344/02	

SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. I SPECJ.	PODPIS
mgr inż. Zbigniew Jakacki	MAZ/0138/PDDE/08	