



UWAGA: CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ PRZESTRZEGAJĄC ZASAD ZAWARTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

LEGENDA:

	bednarka FeZn 30x4 mm
	drut FeZn fi 8mm lub Al fi 8mm
	Złącze kontrolne montowane w elewacji
	Złącze krzyżowe, uniwersalne
	Zacisk rynnowy
	Połączenie spawane

Beata Dawidowska		PRACOWNIA PROJEKTOWA "d b"	
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bursztynowa 21 tel. 600 318 710			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK PUBLICZNEGO ŻŁOBKA			
ADRES INWESTYCJI: Kańkowo, gmina Małkinia Górna dz.nr ew. 1298/1			
TYTUŁ RYSUNKU: instalacja odgromowa		SKALA 1:100	NR RYS. E-7
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT:	NR UPR. I SPEC.J.	PODPIS	
mgr Inż. Krzysztof Gałazka	Wz 344/02 spec. w zakresie elek. inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. I SPEC.J.	PODPIS	
mgr Inż. Zbigniew Jakacki	MAZ/0138/PDDE/08 spec. w zakresie elek. inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		