


LEGENDA:

- Tablica rozdzielcza elektryczna wewnętrzna
- Przeciwpożarowy wyłącznik Prądu - PWP
- L1 Panel LED natynkowy, 40W 4000K 4400LM IP44 60x60 biały, atest PZH
- L2 Downlight LED n/t 30W 4000K 2820LM IP44, biały
- L3 Hermetyk LED, 120cm 60W 4000K 10500lm IP66, klosz PMMA MLECZNY
- L4 Oprawa elewacyjna 20W 4000K 1470LM IP66, plafon grafit, czujnik ruchu MW
- Aw Oprawa awaryjna wewnętrzna, n/t 3W optyka dost. do miej.mont.IP40, autotest, 3h, CNBOP
- Az Oprawa awaryjna zewnętrzna, n/t, SA, 3h, MT IP65, układ grzejny z termostatem do -25°C
- Ew Oprawa ewakuacyjna kierunk. wewn., CNBOP n/t 7W, 314 lm, LED, SO 250 SA 3H MT IP44
- Łącznik jednobiegunowy podtynkowy
- Łącznik schodowy podtynkowy
- Łącznik świecznikowy podtynkowy
- Łącznik krzyżowy podtynkowy
- Łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP44
- Łącznik schodowy podtynkowy IP44
- Łącznik świecznikowy podtynkowy/IP44
- Wypust kablowy
- Gniazdo pojedyncze 230V
- Gniazdo podwójne 230V
- Gniazdo podwójne 230V IP44 h-120cm
- Gniazdo 3-f 230/400V 16/32A z rozłącznikiem
- Zespół gniazd 3-f 230/400V 16/32A 5p + gniazdo 1-f 230V 16A z rozłącznikiem
- Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6
- Gniazdo SAT + DVBT

SYSTEM PRZYZYWOWY
SCHEMAT OKABŁOWANIA ZESTAWU DO WC
Moduł alarmowy kasujący



LEGENDA:

- "PK-MA" - Moduł alarmowy kasujący montaż 1,2-1,5m - art. 7101000
- "SLS" - Lampka 4 kolory montaż 2,2m - art. 1211110
- "PSZ" - Przycisk przywoławczy pociągany montaż 2,2m - art. 4150000
- Zasilacz stabilizowany 24V DC

UWAGA: CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ PRZESTRZEGAJĄC ZASAD ZAWARTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR POM.	NAZWA POM.
1.01	KORYTARZ/KOMUNIKACJA
1.02	WÓZKARNIA
1.03	SZATNIA
1.04	SZATNIA PRACOWNIKÓW
1.05	POMIESZCZENIE BIUROWE
1.06	POMIESZCZENIE BIUROWE
1.07	POMIESZCZENIE BIUROWE INTENDENT
1.08	SZATNIA PRACOWNIKÓW
1.09	POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.10	WC PRACOWNIKÓW
1.11	KOTŁOWNIA
1.12	MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
1.13	MAGAZYN WARZYW
1.14	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1.15	WC DAMSKIE
1.16	POMIESZCZENIE OBRÓBKI WSTĘPNEJ PRZECIWOZYMNIANIE I DEZYNFEKCJA JAJEK
1.17	KUCHNIA
1.18	WC MĘSKIE
1.19	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.20	ZMYWALNIA
1.21	EKSPEDYCJA
1.22	SALA POBYTU DZIECI
1.23	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE
1.24	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE
1.25	SALA POBYTU DZIECI
1.26	MAGAZYN LEŻAKÓW I POŚCIELI
1.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1.28	MAGAZYN LEŻAKÓW I POŚCIELI
1.29	POMIESZCZENIE PIELEGNIAKI
1.30	KORYTARZ/KOMUNIKACJA

Beata Dawidowska PRACOWNIA PROJEKTOWA "d b"	
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bursztynowa 21 tel. 600 318 710	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z PRZECIWOZYMNIANEM NA BUDYNEK PUBLICZNEGO ŻŁOBKA	
ADRES: Kańkowo, gmina Małkinia Górna	
INWESTYCJA: dz.nr ew. 1298/1	
TYTUŁ RYSUNKU: instalacja oświetleniowa	SKALA 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKTANT: mgr Inż. Krzysztof Gałazka	NR UPR. I SPECJ. Wa 344/02
SPRAWDZAJĄCY: mgr Inż. Zbigniew Jakacki	NR UPR. I SPECJ. MAZ/0138/PDDE/08
PDPIS	