

Architectural drawing showing the floor plan of the ground floor (parter) of a building, detailing the layout of rooms, corridors, and technical specifications for electrical and audio-visual equipment. The plan includes various rooms such as the reception area, kitchen, dining area, and meeting rooms. Technical notes specify the installation of equipment like projectors, speakers, and lighting systems, along with the location of electrical outlets and switches. A table in the bottom left corner provides a summary of the room areas and net areas.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU			
NR	POMIESZCZENIE	POW. UŻYT. [m <sup>2</sup> ]	KUBATURA NETTO [m <sup>3</sup> ]
1.01	KOMUNIKACJA	22,2	72,65
1.02	KOMUNIKACJA / PRZESTRZEN WSPÓLNA	53,1	174,86
1.03	WC NIEP. + DAMSKI	6,0	19,56
1.04	PRZEDSIONEK WC	3,3	10,66
1.05	WC MĘSKIE	3,4	11,21
1.06	SEKRETARIAT	7,8	25,34
1.07	JADALNIA	35,0	115,24
1.08	MAGAZYN / PRZYJĘCIE TERMOPORTÓW	3,9	12,57
1.09	KUCHNIA	8,8	28,92
1.10	ZMYWALNIA	3,2	10,64
1.11	PRZEDSIONEK WC / SZATNIA	3,4	10,99
1.12	WC ZAPLECZA KUCHENNEGO	1,3	4,23
1.13	SALA ZAJĘĆ NR 1	27,7	91,12
1.14	SALA ZAJĘĆ NR 2	33,0	108,70
1.15	KŁATKA SCHODOWA	20,7	67,86
1.16	POM. SOCJALNE	7,4	24,13
1.17	POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1,6	5,21
1.18	PRZEDSIONEK	1,3	4,29
1.19	ŁAZIENKA PERSONELU	2,9	9,42
1.20	ROZDZIELNIA GŁÓWNA	2,0	6,53
1.21	ROZDZIELNICA PPOŻ	1,4	4,75
1.22	KOTŁOWNIA	11,3	36,85

1. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielające poszczególne strefy pożarowe (stropy, ściany) należy wykonać z zastosowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej, np. masę ogniodopornej HILTI CP673.
2. Instalację elektryczną zaleca się wykonać z zastosowaniem okablowania spełniającym wymagania norm N SEP-E-007, PN-EN 13501-1 oraz rozporządzenia europejskiego CPR w zakresie doboru kabli i przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.
3. Dokładną lokalizację poszczególnych urządzeń elektronicznych RTV (np. ekran multimedialny, projektor, nagłośnienie systemu audio) uzgodnić z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.
4. Montaż oraz podłączenie poszczególnych urządzeń sanitarnych oraz audio/RTV wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
5. Do unifonów domofonowych wyprowadzić styk NO ze sterownika napędu bramy wjazdowej w celu umożliwienia zdalnego otwierania z pomieszczenia portierni.

	rozdzielnicza elektryczna
	szyna połączeń wyrównawczych / główna szyna uziemiająca
	gniazdo wtykowe pojedyncze 16A 250V np. CGZ1C.01/11
	gniazdo wtykowe pojedyncze 16A 250V IP44 np. CGZ1BC.01/11
	zestaw 2 gniazd wtykowych ogólnych 16A 250V np. CGZ2M.01/11
	zestaw 2 gniazd wtykowych ogólnych 16A 250V IP44 montowanych w poziomej ramce np. 2x CGZ1BC.01/11
	zestaw 2 gniazd wtykowych ogólnych 16A 250V IP44 natynkowe w obudowie z tworzywa np. AQGZ1-2/11
	gniazdo wtykowe, natynkowe trójfazowe 16A 5P 400V IP44 np. 115-6 PCE
	wypust kablowy - zostawiać 1,5m zapasu przewodu
	gniazdo teletechniczne SAT/RTV/RJ np. CASFRJ455.01/11
	szafka teletechniczna SAT/RTV, np. Dipol TPR-8
	moduł wewnętrzny instalacji domofonowej np. Eura ADP-13A3

T: typ (oznaczenie) urządzenia  
R: rozdzielnica z której zasilany jest obwód  
O: nr obwodu w rozdzielnicy  
W: wyłącznik (sposób sterowania)

DRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		BRANZA:	
Myslenice dziaki nr 1748, 1749, 1750, 1756 obręb Myslenice [0004], jednostka ewid. Myslenice [120903_4]		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
SUNIEK:		FAZA PROJEKTU:	
inizacja wtykowe i obwody zasilające - rzut parteru		PROJ. WYKONAWCZ	
PROJEKTANT:		DATA:	
mgr inż. Rafał Fijał spec.: instalacje elektryczne nr ewid.: MAP/0036/PWB/E/18		CZERWIEC 2022	
PRZEWIDZUJĄCY:		SKALA:	
mgr inż. Krzysztof Szot spec.: instalacje elektryczne nr ewid.: MAP/0062/PWB/E/16		NR RYS.: 1:100 E-16	