Piętro

Parter

Pętla dozorowa 2
2xYnTKSYekw 1x2x0,8

2/01 2/02 2/03 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10

Sygnał wyłączający wentylację do rozdzielnicy RP

Sterowanie oddymianiem

2/21 2/20A 2/20 2/19 2/18 2/17 2/16 2/15 2/14 2/13 2/12 2/11

Sterowanie windą

YnTKSYekw 1x2x0,8

Zasilanie 230VAC
z rozdzielnicy RPPOŻ
obw. CODD
-pom. portierni 1.01

230VAC
Zasilacz
Akumulator
2x 3,2Ah

Centrala oddymiania
RZN 4408-K

HDGs 3x2,5

HTKSH 3x2x0,8

SE1

Przycisk przewietrzania
np. LT 43-U-PL

Przycisk oddymiania
np. RT 45

SE2

SE2

Przycisk oddymiania
np. RT 45

S2.3

Alarm I stopnia

S2.2

S1.1

S2.1

Zasilanie 230VAC
z rozdzielnicy RPPOŻ
obw. CSSP
-pom. portierni 1.01

230VAC
Zasilacz B6-PSU
Akumulator
2x 15..17Ah 12V

Centrala pożarowa Integral IP CXF
FG052602

Pętla 1

Pętla 2

Wyjście nadzorowane 1

Wyjście nadzorowane 2

Opcja - wyjście nadzorowane 3

Wejście nadzorowane 1

Linie sygnalizatorów
2xHTKSH 1x2x0,8

Sygnały do PSP
2xHTKSH 2x2x0,8

UTA

Zasilanie 230VAC

Pętla dozorowa 1
2xYnTKSYekw 1x2x0,8

1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10

1/20 1/19 1/18 1/17 1/16 1/15 1/14 1/13 1/12 1/11

1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29

Sygnał wyłączający wentylację do rozdzielnicy RG

LEGENDA OZNACZEŃ:

- czujka multisensorowa Cubus MTD 533X, działająca w trybie detekcji dymu
- czujka multisensorowa Cubus MTD 533X, działająca w trybie detekcji termicznej
- ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X-1
- M — moduł sterujący wejść/wyjść BX-OI3
- sygnalizator pożarowy akustyczno-optyczny SA-K7N/3M
- wskaźnik zadziałania BA-UPI
- 1/01 — adres fizyczny elementu (nr pętli / nr elementu w linii)
- pętla dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8
- linie we/wy nadzorowanych HTKSH 1x2x0,8
- UTA — urządzenie transmisji alarmów do straży pożarnej (opcja)
- SE1 — klapa oddymiającą z siłownikiem 24VDC, SL500 wg projektu branży architektonicznej
- SE2 — napęd drzwiowy wg projektu branży architektektonicznej
- przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej, np. RT 45
- przycisk przewietrzania klatki schodowej, np. LT 43-U-PL

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Myślenice działki nr 1748, 1749, 1750, 1756 obręb Myślenice [0004], jednostka ewid. Myślenice [120903_4]

RYSUNEK:
Schemat ideowy instalacji SSP i oddymiania

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Fijał
spec.: instalacje elektryczne
nr ewid.: MAP/0036/PWBE/18

PODPIS:

FAZA PROJEKTU:
PROJ. WYKONAWCZY

DATA:
CZERWIEC 2022

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Krzysztof Szot
spec.: instalacje elektryczne
nr ewid.: MAP/0062/PWBE/16

PODPIS:

SKALA:
-

NR RYS.:
E-8