



Średnica nominalna rurociągu [mm]	Szerokość dna wykopu B [m]	
	Odeskowanego	Nieodeskowanego
32-50	0,5-0,6	0,3-0,5
63-90	0,6-0,7	0,4-0,6
110-250	0,7-0,9	0,5-0,7

Uwaga:
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o głębokości >1m nie dopuszcza się stosowanie wykopu nieodeskowanego

Wykop wąskoprzestrzenny umocniony płytami szalunkowymi z rozporami

Zасыпка грунтом родным загущаемым слоями по 20cm

Taśma lokalizująca -ostrzegawcza

Obsypka piaskowa na wysokość 30cm na rurociągu

Proj. wodociąg

Podsypka piaskowa gr. 15cm

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek
ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz
tel. 660435121 email: woinstal@gmail.com



TEMAT PROJEKTU:

CENTRUM OPIEKI KUNCO-MIESZKALNE W MYŚLENICACH

LOKALIZACJA:

DZ. NR EW. 1748, 1750

OBR. EW. 0004 CHEŁM, JEDN. EW. 120903_4

INWESTOR:

GMINA MYŚLENICE – URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH
RYNEK 8/9, 34-400 MYŚLENICE

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. WOJCIECH POTOCZEK

MAP/0468/P00S/11

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARCIN DEŁUGOSZ

MAP/0460/PWOS/13

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PRZEMYSŁAW DAMASIEWICZ

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA WOD-KAN

UŁOŻENIE RUR WODOCIAŁOWYCH W WYKOPIE

BRANŻA:

STADIUM:

SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

SANITARNA

P. TECHNICZNY

06. 2022

IS-1.8