Zmywalnia +20 °C
Magazyn/Przyjęcie termosów +20 °C Φwym: 302 W
Przedsionek WC/Szatnia +20 °C
Kurtyna elektryczna 100 napięcie zailania 400V, 3ph, 50HZ moc silnika 0,20 kW prąd znamionowy 1,1A
Jadalnia +20 °C Φwym: 2040 W
Kuchnia +20 °C
Sala zajęć nr 1 +20 °C Φwym: 1333 W
Sala zajęć nr 2 +20 °C Φwym: 1646 W
Kurtyna elektryczna 200 napięcie zailania 400V, 3ph, 50HZ moc silnika 0,47 kW prąd znamionowy 1,9A
Kurtyna elektryczna 150 napięcie zailania 400V, 3ph, 50HZ moc silnika 0,30 kW prąd znamionowy 1,3A
WC +20 °C
Kl.schodowa +20 °C Φwym: 972 W
Przedsionek +21 °C
Winda
TARAS
Komunikacja/Przestrzeń wspólna +20 °C Φwym: 3528 W
Pom.socjalne +20 °C Φwym: 0 W
Pom.środków czystości +19 °C
Łazienka +24 °C Φwym: 383 W
Rozdzielnia główna +19 °C
Rozdzielnia PPOŻ +19 °C
Sekretariat +20 °C Φwym: 541 W
Przedsionek +20 °C
WC Niep.+damskie +20 °C Φwym: 321 W
WC +20 °C Φwym: 202 W
KOTŁOWNIA WG PROJ. BRANŻY SANITARNEJ
Kotłownia +16 °C Φwym: 454 W
Kurtyna elektryczna 200 napięcie zailania 400V, 3ph, 50HZ moc silnika 0,47 kW prąd znamionowy 1,9A

LEGENDA:
INSTALACJA ZASILAJĄCA C.O.
INSTALACJA POWROTNA C.O.
ROZDZIELACZ INSTALACJI C.O.
INT/11/600 400 mm 1,00 GRZEJNIK PŁYTOWY
NAZWA POMIESZCZENIA
TEMP. PROJEKTOWANA
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY POMIESZCZENIA
C1 PION INSTALACJI C.O.
KURTYNA ELEKTRYCZNA

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek
ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz
tel. 660435121 email: woinstal@gmail.com

TEMAT PROJEKTU:
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W MYŚLENICACH
LOKALIZACJA:
DZ. NR EW. 1748, 1750
OBR. EW. 0004, JEDN. EW. 120903_4
INWESTOR:
GMINA MYŚLENICE – URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH
RYNEK 8/9, 34-400 MYŚLENICE

PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. WOJCIECH POTOCZEK	MAP/0468/POOS/11	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MARCIN DŁUGOSZ	MAP/0460/PWOS/13	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW DAMASIEWICZ		

NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU

BRANŻA:	STADIUM:	SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:
SANITARNA	P. TECHNICZNY	1:50	06.2022	IS–2.1