| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANITARNA | P TECHNICZNY | 1:50 | 06 2022 | IS-2_2 |
| BRANŻA: | STADIUM: | SKALA: | DATA: | NR RYSUNKU: |
| INSTALACJA C.O | | | | |
| NAZWA RYSUNKU: | | | | |
| RZUT PIĘTRA | | | | |
| OPRACOWAŁ: | MGR INŻ. PRZEMYSŁAW DAMASIEWICZ | | | |
| SPRAWDZIŁ: | MGR INŻ. MARCIN DŁUGOSZ | MAP/0460/POOS/13 | | |
| PROJEKTOWAŁ: | MGR INŻ. WOJCIECH POTOCZEK | MAP/0468/POOS/11 | | |
| RYNEK 8/9 34-400 MYŚLENICE | | | | |
| GMINA MYŚLENICE – URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH | | | | |
| INWESTOR: | | | | |
| OBR EW 0004 JEDN EW 120903_4 | | | | |
| DZ NR EW 1748 1750 | | | | |
| LOKALIZACJA: | | | | |
| | | | | |
| CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W MYŚLENICACH | | | | |
| TEMAT PROJEKTU: | | | | |



BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek
ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz
tel. 660435121 email: woinstal@gmail.com

Gabinet medycznej porodni dorażnej +24 °C
Φwym: 849 W

Gabinet rehabilitacji +24 °C
Φwym: 1198 W

Pokój nr 6 +20 °C
Φwym: 753 W

Pom. środków czystości +20 °C

Pokój nr 7 +20 °C
Φwym: 482 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 515 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 447 W

Poczekalnia +20 °C

Administracja +20 °C
Φwym: 354 W

Komunikacja/P.wspólna +20 °C
Φwym: 1613 W

Ki.schodowa +20 °C
Φwym: 962 W

Pokój nr 5 +20 °C
Φwym: 840 W

Pokój nr 4 +20 °C
Φwym: 767 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 582 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 358 W

Umywalnia +24 °C
Φwym: 470 W

Pokój nr 3 +20 °C
Φwym: 606 W

Pokój nr 2 +20 °C
Φwym: 632 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 336 W

Pokój nr 1 +20 °C
Φwym: 913 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 568 W

Łazienka +24 °C
Φwym: 495 W

Winda

WANNA DLA NIEP. Z WBUDOWANYM PODNOŚNIKIEM WG OPISU

Obwór w stopie 800x800cm

Φwym=849 W
Φwym=1198 W
Φwym=753 W
Φwym=482 W
Φwym=447 W
Φwym=515 W
Φwym=354 W
Φwym=913 W
Φwym=568 W
Φwym=962 W
Φwym=840 W
Φwym=358 W
Φwym=582 W
Φwym=470 W
Φwym=474 W
Φwym=606 W
Φwym=632 W
Φwym=336 W
Φwym=913 W
Φwym=495 W
Φwym=1071 W
Φwym=4958 W

LEGENDA:

- INSTALACJA ZASILAJĄCA C.O.
- INSTALACJA POWROTNA C.O.
- ROZDZIELACZ INSTALACJI C.O.
- INT/11/600 GRZEJNIK PŁYTOWY
- NAZWA POMIESZCZENIA
- TEMP. PROJEKTOWANA
- ZAPOTRZEBOWANIE MOCY POMIESZCZENIA
- Pokój +20 °C Φwym: 944 W
- PION INSTALACJI C.O.
- KURTYNA ELEKTRYCZNA