

Szczegółowe uwagi i pozostałe warunki uzgodnienia w zakresie gazociągu w/c:

1. W zakresie opracowania, przez dz. 3026/1 obręb Przymuszewo, gmina Brusy przebiega projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 Stal relacji Bytów-Chojnice, którego właścicielem i operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.
2. Między gazociągiem w/c, a projektowanym wodociągiem należy zachować odległość pionową wynoszącą min. 0,5m (odległość od rury ochronnej).
3. Wodociąg w miejscu skrzyżowania z gazociągiem w/c należy ułożyć stosując wykop otwarty.

Bezwzględnie nie dopuszcza się wykonywania przewiertów, przecisków lub jakichkolwiek metod bezwykopowych.

4. Gazociąg zostanie wybudowany w oparciu o przepisy obowiązujące od dnia 12 grudnia 2001 roku i w związku z tym mają dla niego zastosowania strefy kontrolowane (których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu), wynikające z odległości podstawowych.
5. Wielkość powyższych stref i odległość została określona w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 640/2013).
6. Dla powyższego gazociągu w/c obowiązuje strefa kontrolowana wynosząca 6m (po 3 m w obie strony od jego osi).
7. Rurę ochronną projektowanego wodociągu w miejscu skrzyżowania z gazociągiem w/c zaprojektować na całej długości strefy kontrolowanej gazociągu wymienionej w pkt. 6.
8. **Gazociąg będzie objęty ochroną katodową.**
9. Prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociągu w/c określonej w pkt. 6 należy prowadzić z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności. W miejscu skrzyżowania z gazociągiem należy wykonywać je ręcznie, tak aby w czasie prac ziemnych nie uszkodzić gazociągu ani jego izolacji.
10. Wszelkie uszkodzenia gazociągu, jego powłoki izolacyjnej, Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesioną przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992.
11. Rodzaj materiałów do napraw powłoki i innych elementów sieci gazowej, tryb odbioru napraw należy uzgodnić z przedstawicielem PSG sp. z o.o. odpowiedzialnym za ochronę przeciwkorozyjną sieci (Sekcja Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociągów, tel. 58 325 82 40, kom. 609 991 517).
12. W strefie, o której jest mowa w pkt. 6 nie należy urządzać składowisk materiałów oraz organizować postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego.
13. Po zakończeniu zadania Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej wodociągu w rejonie skrzyżowania wraz z rzędną gazociągu w/c i przekaże ją nieodpłatnie w 2 egz. wersji papierowej i elektronicznej do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Gdańsku.

06.06.2023 r