


- UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunku nie skalować.
  2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
  3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
  4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
  5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
  6. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
  7. Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.
  8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
  9. Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP.

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ:

- proj. instalacja wody lodowej - zasilanie
- proj. instalacja wody lodowej - powrót
- proj. instalacja wody lodowej - podłączenie do klimakonwektora
- proj. Klimakonwektor podsufitowy  
moc chłodnicza urządzenia  
3kW

88,9x2,0 - średnica instalacji zasilania  
88,9x2,0 - średnica instalacji powrotu

UWAGA:  
Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie urządzeń przewodów oraz ich włączenia należy sprawdzić na budowie.  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i sanitarnej.



eko-technologie.eu

ul. Borelowskiego 29  
42-200 Częstochowa

NIP 949-154-76-51  
☎ 34 322 12 52  
✉ biuro@eko-technologie.eu

Inwestor	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz				
Temat	Rozbudowa instalacji wody lodowej o chłodzenie części administracyjnej budynku D				
Adres inwestycji	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz Dz. nr ewid. 1586 / 454, obręb: Stara Wieś (0008)		Nr projektu: 24_039	Faza: PT	
Tytuł rysunku	Rzut piwnic - instalacja wody lodowej		Skala: 1:100	Nr rysunku: WL1	
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Opracował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz	sanitarna	455/02		05.2025
Sprawdził	mgr inż. Jacek Myga		414/02		
Opracował	mgr inż. Konrad Świątek		---		