



ABM

Architektura Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 22a

44-100 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienie termomodernizacji budynku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.04.2025 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uzgadnia projekt wykonawczy dla zadania „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku centrum kształcenia praktycznego w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 8” przy zachowaniu następujących warunków:

1. Na załączonym planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizację należącą do PEC Sp. z o.o. sieci ciepłowniczej preizolowanej (kolor różowy).
2. Przyłącze sieci ciepłowniczej wchodzący do termomodernizowanego budynku nie stanowi własności i nie jest w eksploatacji PEC.
3. Wszystkie prace przy termomodernizacji budynku w miejscu zbliżenia z siecią ciepłowniczą preizolowaną należy prowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
4. Zabrania się pracy oraz przejazdu ciężkim sprzętem po sieciach ciepłowniczych. W związku z tym na czas budowy należy je zabezpieczyć w sposób uzgodniony na budowie z przedstawicielem PEC Sp. z o.o.
5. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu. PEC Sp. z o.o. dokona naprawy ciepłociągu na koszt Inwestora.
6. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót należy przesłać do siedziby PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu, mailem: pec@pec-oswiecim.com.pl lub dostarczyć na dziennik podawczy z tygodniowym wyprzedzeniem, powołując się na niniejsze pismo.
7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Ogólnotechnicznego
i Rozwoju
Łukasz Sajdak

Załączniki:

- 1 x plan sytuacyjny
- 1 x faktura

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x TT a/a