



adresat:

Powiat Oświęcimski  
ul. Wyspiańskiego 10  
32-600 Oświęcim

Nasz znak: PT/697/2025  
Oświęcim, dnia 16.04.2025 r.

Wasz znak:

dotyczy:

Uzgodnienie kolizji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z pracami termomodernizacyjnymi dla inwestycji pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku centrum kształcenia praktycznego w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej nr 8”

W odpowiedzi na wniosek, znak: PA 23/2024 z dnia 20.03.2025 r., który wpłynął w dniu 02.04.2025 r., w sprawie kolizje prac polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku centrum kształcenia praktycznego w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej nr 8, zlokalizowanego na działkach nr 845/11, 845/10, 2375/2 przy ul. Leszczyńskiej nr 8 w Oświęcimiu - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (PWiK) informuje, że uzgadnia ww. inwestycję przy spełnieniu poniższych warunków.

- 1) Na załączonym projekcie zagospodarowania przestrzennego została wkreślona sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna:
  - a) rozdzielcza sieć wodociągowa PE Ø 225 mm, przebiegająca wzdłuż ul. Leszczyńskiej w kreślona linią ciągłą koloru niebieskiego, stanowiąca własność PWiK Sp. z o.o.
  - b) przyłącze wodociągowe PE Ø 63 mm, linią ciągłą koloru niebieskiego, doprowadzające wodę do budynku ozn. Leszczyńska 8, stanowiące własność PWiK Sp. z o.o.
  - c) przyłącze kanalizacji sanitarnej Ks Ø200 mm, wykonana z kamionki, odprowadzające ścieki z budynku ozn. Kolbego 16, wkreślone linią przerywaną koloru brązowego, jako „St” oznaczono studnie kanalizacji sanitarnej, stanowiące własność Inwestora Prywatnego.
  - d) sieć kanalizacji sanitarnej Ks Ø 200 mm oraz Ø300 mm wykonana z betonu, wkreślona linią ciągłą koloru brązowego, jako „St” oznaczono studnie kanalizacji sanitarnej, stanowiący własność PWiK Sp. z o.o.
- 2) Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem inwestycji należy wykonać wykopy kontrolne w miejscu skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przyłączami, w celu ustalenia ich głębokości, a następnie określenia sposobu zabezpieczenia.
- 3) Ewentualny sposób zabezpieczenia zostanie ustalony na miejscu po wykonanych wykopach z pracownikiem nadzorującym inwestycję z ramienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
- 4) Prace ziemne oraz prace związane z modernizacją – przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przy zbliżeniu do sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem należy wykonywać bezwzględnie ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela PWiK
- 5) W trakcie prowadzenia prac ziemnych odkładany materiał pochodzący z terenu budowy należy składować poza istniejącym uzbrojeniem stanowiącym własność PWiK.
- 6) Podczas wykonywania prac ziemnych w miejscu zbliżenia się lub prowadzenia prac przy infrastrukturze wod. – kan. skarpy wykopów należy zabezpieczyć przed obsuwaniem.
- 7) Każdorazowe odkrycie istniejącego uzbrojenia wod.-kan. należy bezwzględnie zgłaszać do PWiK.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

Centrala/Sekretariat:

tel.: +48 33 843-28-14, 33 843-28-77

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

KRS 0000095555

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

NIP: 549-000-17-58 REGON: 070890901

Wysokość kapitału zakładowego: 60 959 000,00 zł

faliusko

- 8) Prace budowlane prowadzone w rejonie istniejącego uzbrojenia wodociągowego należy prowadzić w obecności upoważnionego pracownika PWiK SP. z o.o. w Oświęcimiu.
- 9) O rozpoczęciu robót w rejonie istniejących wodociągów należy powiadomić pisemnie PWiK najpóźniej w chwili ogłoszenia przetargu na wykonanie tego zadania inwestycyjnego,
- 10) Dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac polegających na termomodernizacji, należy złożyć do Przedsiębiorstwa wnioski i nadzór.
- 11) Nadzór nad robotami przy sieciach wod.-kan. jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
- 12) Spółka zastrzega sobie prawo do uzgadniania dokumentacji na każdym etapie projektowania oraz możliwość podejmowania decyzji o ewentualnych dodatkowych zabezpieczeniach podczas wizji i nadzoru w terenie.
- 13) W celu uzgodnienia zabezpieczenia przyłącza wodociągowego wskazanego linią przerywaną Ks Ø 200 z kamionki należy zwrócić się do Właściciela przyłącza.

Dodatkowo Spółka informuje, że właścicielem sieci kanalizacji deszczowej jest Miasto Oświęcim i w celu wydania warunków zabezpieczenia należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w swoich zasobach nie posiada informacji o wymienionym w wniosku znak: PA 23/2024 z dnia 20.03.2025 r. nieczynnym wodociągu. Sieć wodociągów i kanalizacji pozostająca na majątku PWiK została wskazana na projekcie zagospodarowania terenu liniami ciągłymi oraz opisana powyżej.

Zgodnie z powyższym należy wykonać i przesłać do uzgodnienia do działu Technicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu projekt lub harmonogram prac związanych inwestycją pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku centrum kształcenia praktycznego w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej nr 8” uwzględniając zapisy warunków z punktów 1) – 12).

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zastrzega prawo uzgadniania dokumentacji na każdym etapie projektowania.

Wszelkie zmiany dotyczące przedmiotowego projektu zagospodarowania terenu, wynikłe podczas realizacji inwestycji, należy na bieżąco uzgadniać z pracownikiem pełniącym nadzór z ramienia Przedsiębiorstwa.

Powyższe warunki ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania, a także obowiązują dla niniejszego przedsięwzięcia pod warunkiem nie zmieniania rzędnej rzeczywistej pasa drogowego w trakcie przeprowadzanej przebudowy.

W innym przypadku dokumentację należy złożyć do uzgodnienia.

Załącznik:

1 egz. planu sytuacyjnego

Otrzymują:

1 x Adresat,  
1 x PT- a/a.

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT  
*Agnieszka Klima*

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. technicznych

*Jerzy Sapyta*

*Heleńka*