

BILANS MOCY OPERA KRAKOWSKA BUDYNEK D - MODERNIZACJA

RG2R - rozdzielnica główna (istniejąca)	Ozn.	Pi [kW]	kz	Po [kW]
Tablica rozdzielcza (projektowana)	T111R	168,0	0,35	58,8
Tablica rozdzielcza (projektowana)	T24R	168,0	0,29	48,8
Tablica rozdzielcza (projektowana)	T25R	120,0	0,32	38,0
Tablica rozdzielcza (rozbudowa)	T18R	24,1	0,71	17,1
Tablica rozdzielcza (rozbudowa)	T19R	24,8	0,80	19,8
Tablica rozdzielcza (istniejąca)	T02R	18,4	0,5	8,6
Tablica rozdzielcza (istniejąca)	T110R	15,0	0,7	10,0
Tablica rozdzielcza (istniejąca)	T23R	12,4	0,7	8,3
Tablica rozdzielcza (istniejąca)	TD5	12,0	1,0	12,0
Tablica rozdzielcza (istniejąca)	SZC	4,9	1,0	4,9
Tablica rozdzielcza (istniejąca)	TKP1	1,0	1,0	1,0
Moc zainstalowana Pi [kW]		568,6		
Moc użytkowa Pu [kW]		568,6	0,25	142,0