



LEGENDA:



Złącze kontrolno-pomiarowe

— Uziom otokowy - bednarka FeZn płaskownik 30x4 mm

— zwody poziome i pionowe - drut AL średnica 8mm



połączenie elementów instalacji odgromowej



Zestaw anten montowanych na maszcie antenowym z podstawą betonową wraz z iglicą odgromową

UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
ORAZ ICH USTAWIENIE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE.
WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHŚ NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTymi
W PROJEKcie NALEŻY NIEWYŁOŻNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIAZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
- BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PN
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATYSTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE Inż. Jacek Błaszczak 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7				
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.				
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY				
ADRES BUDOWY	BIAŁA PODLASKA, UL. ŁOMASKA, DZ. NR 1031				
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA				
BRANŻA PROJEKTU	Elektryczna	DATA WYKONANIA	11.2022	SKALA RYSUNKU	1:100
NR RYSUNKU	17	AUTOR PROJEKTU			
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA	
mgr inż. Karol Jędrzak Uprawnienia budowlane do projektowania bądź przełączania w spacji sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr uprawnień: WKP/0167/PO/EE/12		mgr inż. Tomasz Duszyński upr. projektant i kierownik budowy w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr 7131-7132/71/PW/2002			