



N2XH-J 5x10m2 w RVK32/25 od RG do TR-TT (nr7-12)
Przewody multimedialne MULTIPAR od GPD do TR-TT (nr7-12)

N2XH-J 5x10m2 w RVK32/25 od RG do TR-TT (nr13-24)
Przewody multimedialne MULTIPAR od GPD do TR-TT (nr13-24)

UWAGA:
WYMAGANIA WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ ICH USTYTIOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.
WATPLIWOSC I NIEZGODNOSC NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTYNTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSC Z ZALAZENIAMI PRZYJATYMI
W PROJEKSORIE NALEZY NIEZADACZNO ZAWADAC PROJEKTANTA.
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA, OBOWIAZUJĄ:
- WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
- BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PN-B
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADCZENIA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WYMAGANIA TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		JOTBE inż. Jacek Błaszczak 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7					
INWESTOR		ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.					
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY					
ADRES BUDOWY		BIAŁA PODLASKA, UL. ŁOMASKA, DZ. NR 1031					
TYTUŁ RYSUNKU		KONDYG. POWTARZALNA 1- TRASY KABLOWE					
BRANŻA PROJEKTU	Elektryczna	DATA WYKONANIA	11.2022	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	3
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. Karol Jarczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr uprawnień: WKP/0167/PO/EOE/12		mgr inż. Tomasz Duszyński upr. projektant i kierownik budowy w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr 7131-7132/71/PW/2002					