



N2XH-J 5x10m2 w RVK32/25 od RG do TR-TT (nr13-18)  
Przewody multimedialne MULTIPAR od GPD do TR-TT (nr13-18)

N2XH-J 5x10m2 w RVK32/25 od RG do TR-TT (nr19-24)  
Przewody multimedialne MULTIPAR od GPD do TR-TT (nr19-24)

UWAGA:  
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU  
ORAZ ICH UŻYTIENIE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ WYKONANIE SPRAWDZONE.  
WYKONANIE I WIEKOWOŚĆ Należy Wyjaśnić z Projektantem  
W PRZYPADKU JAKOŚCIOWYCH NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTymi  
W PROJEKcie Należy Niezwłocznie Zawiadomić Projektanta.  
W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:  
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
- BUDOWLANO-MONTAŻOWE - NORMY PZO  
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB  
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczak 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.						
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY						
ADRES BUDOWY	BIAŁA PODLASKA, UL. ŁOMASKA, DZ. NR 1031						
TYTUŁ RYSUNKU	KONDYG. POWTARZALNA 2- TRASY KABLOWE						
BRANŻA PROJEKTU	Elektryczna	DATA WYKONANIA	11.2022	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	4
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. Karol Jańczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr uprawnień: WK/P/0167/PO/EE/12		mgr inż. Tomasz Duszyński upr. projektant i kierownik budowy w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr 7131-7132/71/P/W/2002					