



Legenda opraw oświetleniowych	
A1	Oprawa typu plafon, 2800lm, 28W, 96lm/W, cos φ=0,93, Znamionowy prąd diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM ≤ 3, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, białe, Wymi: 300/300/58mm, Atest PZH-czujnik ruchu RCR
B1	Oprawa blutowa, 4400lm, 51,5W, 85lm/W, cos φ=0,98, Znamionowy prąd diody: 166mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 5, L70B50 50000h, Materiał korpusu ABS, białe, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH - czujnik ruchu RCR
D1	Oprawa LED, LED PLUS, 3700lm, 840, IP65, RCR (30W) Atest ENEC, Atest PZH -czujnik ruchu RCR
E1	Oprawa przemysłowa, 7850lm, 50,76W, 155lm/W, cos φ=0,96, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM ≤ 3, L70B50 109000h, IK09, driver bez efektu migotania, Temp. pracy od -20 do +35°C, szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, HACCP, czujnik RCR
E2	Oprawa przemysłowa, 5650lm, 37,75W, 150lm/W, cos φ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM ≤ 3, L70B50 109000h, IK09, driver bez efektu migotania, Temp. pracy od -20 do +35°C, szary, Wymiary 1432/85/80mm, Atest PZH, HACCP, czujnik RCR
ZW	Oprawa typu plafon, 2300-3200lm, 21-32W, 4000K, Ra >80, rozsył asymetryczny
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył korytarzowy, Autotest
EW1	Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest
EV-Z	Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest, zestaw z grzałką do montażu na zewnątrz

LEGENDA:	
TM+TT	Tablica mieszkaniowa - TM - rozd. hybrydowa IP30 3x12 mod, podtynek wym: 348x880x94,5mm
Wp.poz.	Przycisk Przeciwpożarowy.
⌘	tacznik seryjny 'świecznikowy' 230V IP20
⌘	tacznik 'schodowy' 230V IP20
⌘	tacznik pojedynczy 230V IP20
×	Wypust oświetleniowy dla oprawy wewnętrznej
×	Wypust oświetleniowy dla oprawy wewnętrznej IP44
Instalacje elektryczne wykonano jako podtynkowa: - instalacja oświetleniowa przewodem 3x1,5 mm <sup>2</sup> - instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm <sup>2</sup>	
Układ sieci TN-S Ochrona od porażenia: szybkie wyłączenie	

UWAGA:  
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ICH UŻYTKOWANIE MUSZĄ DOSTĄĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZENIE. WYTYCZNIKI I NIEZBĘDNIKI NALICZĄ WYKONAWCZĄ PROJEKTANTSKĄ. W PRZYPADKU JAKOŚCIOWYCH NIEZBĘDNIKOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTAMI W PROJEKcie NALICZĄ NIEZBĘDNIKOŚCI ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.  
W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIAZUJĄ:  
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OBSŁUGI ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH - NORMY PN  
- INSTRUKCJE, WYTYCZNIKI, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATYSTY I TB  
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczak 63-220 Kottlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.						
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY						
ADRES BUDOWY	BIAŁA PODLASKA, UL. ŁOMASKA, DZ. NR 1031						
TYTUŁ RYSUNKU	KONDYG. POWTARZALNA 2- INST. OŚWIETLENIA						
BRANŻA PROJEKTU	Elektryczna	DATA WYKONANIA	11.2022	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	9
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. Karol Jarożak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznych i elektroenergetycznych Nr uprawnień: WKP/0187/PO/01/12		mgr inż. Tomasz Duszyński upr. projektant i kierownik budowy w specjal. instalacyjnej w zakresie elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr 7131-7132/71/PW/2002					