


LEGENDA:

- cyrkulacyjna woda użytkowa
- - - ciepła woda użytkowa
- zimna woda użytkowa

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

PG-1
SCHEMAT ROZDZIELACZY WODY
NA PARTERZE



- 1.zawór kulowy DN20
- 2.wodomierz JS-2,5 do wody zimnej
- 3.zawór zwrotny DN20 antyskażeniowy
- 4.filtr siatkowy skośny DN20
- 5.zawór kulowy DN20
- 1A.zawór kulowy DN15
- 2A.wodomierz JS90-1,6 do wody ciepłej
- 3A.zawór zwrotny DN15 antyskażeniowy
- 4A.filtr siatkowy skośny DN15
- 5A.zawór kulowy DN15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczak 63-220 Kottlin ul. Krasińskiego 7						
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.						
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY						
ADRES BUDOWY	BIAŁA PODŁASKA, UL. ŁOMASKA, DZ. NR 1031						
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU- INST. WODOCIĄGOWA						
BRANŻA PROJEKTU	Sanitarna	DATA WYKONANIA	11.2022	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	8
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY			ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. Dariusz Zakrzewski Uprawnienia budowlane do projektowania Instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wody ciepłej, zimnej, wodociągowej i kanalizacyjnej Nr uprawnień: WKP/0128/PGB/15		mgr inż. Bartosz Woźniak Uprawnienia budowlane do projektowania Instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wody ciepłej, zimnej, wodociągowej i kanalizacyjnej Nr uprawnień: WKP/0128/PGB/14					