


| DN (mm) | x (cm) | s (mm) |
|-----------------|--------|--------|
| DN ≤ 350 | 25 | 10 |
| 350 < DN ≤ 750 | 35 | 10 |
| 700 < DN ≤ 1200 | 45 | 10 |
| DN > 1200 | 50 | 10 |

Hs - głębokość kanałów wg profiliów podłużnych
x - minimalna wielkość przestrzeni roboczej
s - wielkość przestrzeni szalunkowej

- (A) - warstwa wyrównawcza, niezagęszczona
- (B) - strefa ochronna nad rurą i po bokach rury zagęszczana ręcznie
- (C) - strefa ochronna zagęszczana mechanicznie lub ręcznie jednocześnie po obu stronach rur warstwami grubości 10 do 30 cm do współczynnika 95% (wg zmodyfikowanej próby Proctora) pod jezdnią, do 90% pod chodnikami i o przykryciu większym niż 4 m do wsp. 85% pod zieleńcami
- Warstwa podłoża wyrównawcza i ochronna, mieszanina piasków średnio i drobnoziarnistych o uziarnieniu 0,2-20 mm
- (D) - zasypka wykopu:
- pod jezdnią piaskiem, zagęszczana mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm
 - dla ruchu ciężkiego do wsk. $Is > 1,03$ na głębokość 1,2 m (pod korytem) $Is > 1,0$ niżej
 - dla ruchu średniego do wsk. $Is > 1,0$ na głębokość 1,2 m $Is > 1,0$ niżej
 - pod chodnikami piaskiem zagęszczanym do wsk. $Is > 0,95$
 - w terenie zielonym gruntem rodzimym, zagęszczanym do wsk. 0,80
- (E) - podłoże zagęszczone do wsp. 95% ZPPr
- (F) - odtworzona nawierzchnia i podbudowa uliczna lub zrekultowany teren zielony

| | | |
|---|---|-------------|
| Inwestor: | | |
| Gmina Halinów 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 | | |
| Jednostka projektowa: | | |
|  <small>MASKO Sp. z o.o. 05-070 Sulejów, ul. Kombatantów 1 tel. (22) 611-66-23 e-mail: biuro@masko.com.pl</small> | | |
| Inwestycja: | | |
| Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy - dz. nr ew. 84/2 i w ul. Majerankowej, Dworcowej i Pomidorowej w m. Krzewina oraz w drodze bez nazwy - dz. nr ew. 95 i w ul. Mostowej w m. Desno, gm. Halinów | | |
| Nazwa rysunku: | | |
| Przekrój poprzeczny ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie | | |
| Projektował: | mgr inż. Z. Moroz nr upr. MAZ/0457/PWOS/07 | Podpis: |
| Sprawdził: | mgr inż. A. Rokicki nr upr. MAZ/0408/PWOS/09 | Podpis: |
| Stadium: | Branża: | Nr rysunku: |
| projekt techniczny | sanitarna | 1 |
| Data wykonania: | Skala: | |
| 28.01.2025 r. | | |