

1 / 2	Strona tytułowa
2 / 2	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... - wyłącznik mocy
- 2Q... - rozłącznik mocy
- 3Q... - rozłącznik izolacyjny
- 0F... - bezpiecznik topikowy
- 1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... - wyłącznik nadprądowy
- 3F... - wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
- 4F... - wyłącznik silnikowy
- 5F... - ogranicznik mocy
- FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
- K... - stycznik instalacyjny
- KM... - przekaźnik instalacyjny
- KT... - przekaźnik czasowy
- TR... - transformator bezpieczeństwa
- T... - przekładnik prądowy
- * Aparat przeznaczony do zaplombowania

Układ sieci: TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciiporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES, DZIAŁKA: UL. WOLNOŚCI 13 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY DZIAŁKA NR 2931/236 ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2931/236		
INWESTOR: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA P.P. WYZWOLENIA 27/213 43-190 MIKOŁÓW www.projektstruktura.pl		
PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. Martyna Dykta SLK/9140/PWBE/20	IE	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZIŁ		
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ RG		
DATA 2024-01	SKALA	RE/STR 00
FAZA PBW	BRANŻA IE	NR IE-06-1