



$P_z = 9300 \text{ W}$
 $k_i = 0,6$
 $P_s = 5580 \text{ W}$

nr obwodu	-	-	ADM/osw	ADM/osw	ADM/gn	ADM/TW
ilość elementów	-	1	1	1	1	1
moc zainstalowana W	5580	-	2100	2100	2100	3000
długość obwodu [m]	-	-	20	20	20	-
typ przewodu	N2XH 5x4	2x(LgY 1x6)	N2XH 3x1.5	N2XH 3x1.5	YDY 3x2,5	YDY 5x4
nazwa odbiornika /urządzenia	Człon zasilający	Ogranicznik przepięciowy	Obwody oświetlenia klatki schodowej	Obwody oświetlenia zewnętrznego	Gniazdo wtyczkowe montaż na szynie TH	Tablica wymiennikowni
lokalizacja						

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES, DZIAŁKA:

UL. WOLNOŚCI 13

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

DZIAŁKA NR 2931/236

ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2931/236

INWESTOR:

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PRACOWNIA PROJEKTOWA
STRUKTURA P.P.
WYZWOLENIA 27/213
43-190 MIKOŁÓW
www.projektstruktura.pl

PROJEKTANT

SPEC

PODPIS

mgr inż. Martyna Dykta
SLK/9140/PWBE/20

IE

WSPÓŁPRACA

SPRAWDZIŁ

TYTUŁ RYSUNKU

**TABLICA ROZDZIELCZA
SCHEMAT STRUKTURALNY**

DATA

2024-01

SKALA

RE/STR
00

FAZA

PBW

BRANŻA

IE

NR

IE-08-2