



OZNACZENIA:

- przewody c.o. - zasilanie i powrót
- pion instalacji, c.o.
- numer lokalu mieszkalnego
- średnica zewnętrzna rury z grubością ścianki w mm
- moc grzewcza czynnika przepływającego przez działkę
- zawór termostatyczny DN15, podano nastawę zaworu termostatycznego - 1,0
- automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem
- zawór podpiłonowy regulacyjny - podano nastawę
- zawór odcinający, przelotowy
- zawór termostatyczny kątowy DN15 podano nastawę zaworu
- zawór odcinający kątowy
- licznik ciepła DN15

SZCZEGÓŁ

montażu liczników ciepła:

Instalacja w lokalu

50/50

Pion c.o.

UWAGA!
DOKUMENTACJĘ RYSUNKOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM. W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBÓT, MOGĄ WYSTĄPIĆ ELEMENTY NIEPRZEWIDZIANE W NINIEJSZYM PROJEKcie. W KAŻDEJ SYTUACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA CELEM USTALENIA DALSZEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPÓWIEDNICH PROJEKTACH ROBÓT ZWIĄZANE, EWENTUALNE WADY KORYGUJĄC I PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED. PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD ZACHOWANIEM NADZORU I ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP, POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ORAZ ZALECEŃ PRODUCENTÓW. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES, DZIAŁKA:
UL. WOLNOŚCI 13
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYN
DZIAŁKA NR 2931/236
ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2931/236

INWESTOR:
GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYN, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA P.P.
WYŻSZE WYDZIAŁ 27/213
43-190 MIKOŁÓW
www.projektstruktura.pl

PROJEKTANT SPEC PODPIS
mgr inż. Grzegorz Głodzik
SLK/8964/PWB/19

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Anna Zglińska

SPRAWDZIŁ

TYTUŁ RYSUNKU
ROZWINIĘCIE
INSTALACJA C.O.

DATA	SKALA	RE/STR
2024-01	1:100	00
FAZA	BRANŻA	NR
PT	IS	IS-05