

1 / 2	Strona tytułowa
2 / 2	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... - wyłącznik mocy
2Q... - rozłącznik mocy
3Q... - rozłącznik izolacyjny
0F... - bezpiecznik topikowy
1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
2F... - wyłącznik nadprądowy
3F... - wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
4F... - wyłącznik silnikowy
5F... - ogranicznik mocy
FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
K... - stycznik instalacyjny
KM... - przekaźnik instalacyjny
KT... - przekaźnik czasowy
TR... - transformator bezpieczeństwa
T... - przekładnik prądowy
✱ Aparat przeznaczony do zaplombowania

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES, DZIAŁKA: UL. WOLNOŚCI 19 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY DZIAŁKA NR 2870/236 ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2870/236		
INWESTOR: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA P.P. WYZWOLENIA 27/213 43-190 MIKOŁÓW www.projektstruktura.pl		
PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. Martyna Dykta SLK/9140/PWBE/20	IE	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZIŁ		
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ RG		
DATA 2024-01	SKALA	RE/STR 00
FAZA PBW	BRANŻA IE	NR IE-06-1