

1 / 3	Strona tytułowa
2 / 3	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
3 / 3	Tablica rozdzielcza Widok elewacji

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... - wyłącznik mocy

2Q... - rozłącznik mocy

3Q... - rozłącznik izolacyjny

0F... - bezpiecznik topikowy

1F... - rozłącznik bezpiecznikowy

2F... - wyłącznik nadprądowy

3F... - wyłącznik nadprądowy
z modulem różnicowoprądowym

4F... - wyłącznik silnikowy

5F... - ogranicznik mocy

FI... - wyłącznik różnicowoprądowy

K... - stycznik instalacyjny

KM... - przekaźnik instalacyjny

KT... - przekaźnik czasowy

TR... - transformator bezpieczeństwa

T... - przekładnik prądowy

✱ Aparat przeznaczony do zaplombowania

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES, DZIAŁKA: UL. WOLNOŚCI 19 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY DZIAŁKA NR 2870/236 ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2870/236		
INWESTOR: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA P P WYZWOLENIA 27/213 43-190 MIKOŁÓW www.projektstruktura.pl		
PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. Martyna Dykta SLK/9140/PWBE/20	IE	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZIŁ		
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT POWTARZALNEJ TABLICY PIĘTROWEJ TP-19-1, TP-19-2		
DATA 2024-01	SKALA	RE/STR 00
FAZA PBW	BRANŻA IE	NR IE-07-1