

| | |
|-------|---|
| 1 / 3 | Strona tytułowa |
| 2 / 3 | Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny |
| 3 / 3 | Tablica rozdzielcza Widok elewacji |

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciiporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... - wyłącznik mocy
- 2Q... - rozłącznik mocy
- 3Q... - rozłącznik izolacyjny
- 0F... - bezpiecznik topikowy
- 1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... - wyłącznik nadprądowy
- 3F... - wyłącznik nadprądowy
z modulem różnicowoprądowym
- 4F... - wyłącznik silnikowy
- 5F... - ogranicznik mocy
- FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
- K... - stycznik instalacyjny
- KM... - przekaźnik instalacyjny
- KT... - przekaźnik czasowy
- TR... - transformator bezpieczeństwa
- T... - przekładnik prądowy
- * Aparat przeznaczony do zapłombowania

| | | |
|---|--------------|----------------|
| OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | | |
| ADRES, DZIAŁKA: UL. WOLNOŚCI 19 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY DZIAŁKA NR 2870/236 ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2870/236 | | |
| INWESTOR: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Ligonía 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA P P WYZWOLENIA 27/213 43-190 MIKOŁÓW www.projektstruktura.pl | | |
| PROJEKTANT | SPEC | PODPIS |
| mgr inż. Martyna Dykta SLK/9140/PWBE/20 | IE | |
| WSPÓŁPRACA | | |
| SPRAWDZIŁ | | |
| TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT TABLICY ADM2 | | |
| DATA 2024-01 | SKALA | RE/STR 00 |
| FAZA PBW | BRANŻA IE | NR IE-08-01 |