



$P_z = 9300 \text{ W}$
 $k_i = 0.6$
 $P_s = 5580 \text{ W}$

nr obwodu	-	-	ADM/osw	ADM/osw	ADM/gn	ADM/TW
ilość elementów	-	1	1	1	1	1
moc zainstalowana w	5580	-	2100	2100	2100	3000
długość obwodu (m)	-	-	20	20	20	-
typ przewodu	N2XH 5x4	2x(LgY 1x6)	N2XH 3x1.5	N2XH 3x1.5	YDY 3x2,5	YDY 5x4
nazwa odbiornika /urządzenia	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Obwody oświetlenia klatki schodowej	Obwody oświetlenia zewnętrznego	Gniazdo wtyczkowe montaż na szynie TH	Tablica wymiennikowni
lokalizacja						

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES, DZIAŁKA: UL. WOLNOŚCI 19 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY DZIAŁKA NR 2870/236 ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2870/236		
INWESTOR: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA P.P. WYZWOLENIA 27/213 43-190 MIKOŁÓW www.projektstruktura.pl		
PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. Martyna Dykta SLK/9140/PWBE/20	IE	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZIŁ		
TYTUŁ RYSUNKU TABLICA ROZDZIELCZA SCHEMAT STRUKTURALNY		
DATA 2024-01	SKALA	RE/STR 00
FAZA PBW	BRANŻA IE	NR IE-08-2