

Szczutowo, dnia 18.09.2025 r.

SANICO
Prywatna Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacje Sanitarne
ul. Powstańców Styczniowych 17/8
09-407 Płock

Warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej

Urząd Gminy w Szczutowie działając na podstawie:

- I. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2020 poz. 2028/; zwaną dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- II. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane / Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 – z późn. zm./, zwanym dalej prawem budowlanym.
- III. uchwały Nr Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo”, /Dziennik Urzędowy Województw Mazowieckiego z dnia 08.10.2019 r. poz. 116070/, zwanej dalej „Regulaminem”

wyraża zgodę i określa następujące warunki dla w/w inwestycji

1. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr ewid. 189/2 obrębu Wola Stara gmina Szczutowo.
2. Średnica rury \varnothing 110.
3. Sieć wykonać z rur PE.
4. Należy uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Otrzymują :

1. adresat
2. P. Janusz Lisicki tel. 795154263 /konserwator sieci wodociągowej/
3. Urząd Gminy w Szczutowie,
ul. Lipowa 5a; 09-227 Szczutowo - aa
tel. /024/ 276-71-96 wew. 106 lub 107 fax. wew.103

Z up. Wójta
mgr Lidia Pilarzka
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Infrastruktury Gminy