

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.386.2022

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został wyznaczony na dzień: **12-05-2022**

Data wpływu wniosku na naradę koordynacyjną: **02-05-2022**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami.**

Gmina Fabianki, Obręb Szpetal Górny, dz. nr 301/13, 301/38, 301/28, 301/18

Dla: **Gmina Fabianki**

Adres: Fabianki 4 2
87-811 Fabianki

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Inspektor PODGiK Dariusz Skurtys

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

Nie uzgadniam.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją jej usytuowania przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, który został sporządzony na kopii nieaktualnej mapy do celów projektowych (art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.). Do Starosty Włocławskiego wpłynął wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (gmina Fabianki, obręb Szpetal Górny dz. nr 301/13, 301/38, 301/28, 301/18), sporządzony na kopii mapy do celów projektowych będącej wynikiem pracy geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia GGN.6640.626.2022. Mapa ta w swej treści nie zawiera zainwentaryzowanej sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 11-301/13, 11-301/18, która została wprowadzona na podstawie dokumentacji geodezyjnej nr GGN.6640.963.2022.

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia we Włocławku	Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami. 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni we Włocławku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenie sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownię we Włocławku. 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 5. Należy zachować przykrycie gazociągu 8,0m-1,2m. 6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 r. poz. 640.	Andrzej Gawłowski 05-05-2022 10:46:25
2	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen.Bema 128; 87-100 Toruń Rejon Dystrybucji Włocławek	1. Zachodzą skrzyżowania z kablami energetycznymi średniego i niskiego napięcia. 2. Na kablach energetycznych w miejscach	Jarosław Walczak 05-05-2022 10:54:20

		<p>skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi przyłączami (sieciami) zabudować dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia.</p> <p>4. Kierownik robót przed rozpoczęciem prac budowlanych dodatkowo uzgodni w Energa-Operator SA przebieg uzbrojenia energetycznego w obrębie planowanych prac ziemnych.</p> <p>6. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego.</p> <p>10. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikające z uszkodzeń urządzeń energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy.</p> <p>11. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urządzenia energetyczne zgłosić pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do najbliższego Rejonu Energa-Operator SA w celu właściwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.</p>	
3	ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o	<p>1. Występują skrzyżowania z kablami oświetleniowymi. Na kablach oświetleniowych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną siecią/przyłączami zabudować niebieskie dwudzielne rury ochronne typu A PS 110 (z zapasem 1 m po obu stronach kolizji)</p> <p>2. Prace ziemne w pobliżu kabla oświetleniowego wykonywać bez użycia sprzętu zmechanizowanego.</p> <p>3. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli oświetleniowych wynikające z prowadzonych prac należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora</p>	<p>Andrzej Dzwonkowski</p> <p>05-05-2022 13:05:15</p>
4	Orange Polska S.A. Orange ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz		
5	Netia Telekom S.A.	brak uwag	<p>Waldemar Wachowski</p> <p>05-05-2022 21:08:38</p>
6	Wójt Gminy Fabianki		
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku	brak uwag	<p>Robert Miczewski</p> <p>06-05-2022 14:28:41</p>
8	System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.	brak uwag	<p>Wacław Kołcon</p> <p>11-05-2022 10:45:18</p>

9	Fibee IV Sp. z o.o.	<p>Uzgodniono.</p> <p>FIBEE IV SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 05.05.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	<p>Wojciech Grześkowiak</p> <p>05-05-2022 09:39:45</p>
---	---------------------	--	--

Załącznik

- 1 egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Z up. Starosty

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. NK a/a : 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.