

Kłapa oddymiająca
z siłownikiem 24VDC

Przycisk
przewietrzania
np. PP-24

Przycisk
oddymiania
np. RPO-02

Proj. WLZ
od R2 do R3
5xLGY 16mm²

GRANICA Z DZIAŁKĄ NR EWID. 244/6

RZUT PODDASZA

skala 1 : 50

POMIESZCZENIA PIĘTRO	WYKOŃCZENIE PODŁÓG	Pow. [m2]
K1	plytki ceramiczne	32.90
3.0	korytarz	19.60
3.1a	przedśionek toalety	2.00
3.1b	toaleta	1.24
3.2	aneks kuchenny	5.92
3.3	strych	13.66
3.4	korytarz	4.20
3.5	sala spotkań	57.10
3.6	sala spotkań	20.95
3.7	sala spotkań	51.00
RAZEM:		208.57

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań
należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii
Europejskiej.

	Oprawa oświetleniowa n/t LED 2500 ON/OFF 840 OP/PC 24W IP54 PZH
	Oprawa oświetleniowa n/t LED 4000 ON/OFF 840 PR/PC 25W IP66 PZH ENEC
	Oprawa oświetleniowa n/t LED 2500 ON/OFF 840 20W IP44 ENEC
	Oprawa oświetleniowa n/t LED 3500 ON/OFF 840 29W IP44 ENEC
	Oprawa oświetleniowa n/t LED 4100lm HF 840 WB SMP 31W IP20
	Oprawa oświetleniowa n/s LED 1000lm 840 9W IP44 ENEC EPD
	Oprawa oświetleniowa n/t LED 4500 ON/OFF 840 MP 34W IP40 PZH
	Oprawa oświetleniowa n/t LED 4500 HF 840 MP/PC 39W IP20
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego n/t LED 180 XWB 1W IP65 ATI CNBOP
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego n/t LED 170 CR 1W IP65 ATI CNBOP
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego n/t LED 400 WB 3W IP65 ATI CNBOP
	Oprawa oświetlenia kierunkowego n/s LED 1,2W IP65 ATI CNBOP
	Oprawa oświetlenia kierunkowego n/t LED 2,4W IP40 ATI CNBOP
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego n/s 250 ASY 2W IP65 ATI CNBOP do niskich temperatur
	Oprawa oświetleniowa n/t n/s LED 1695 ON/OFF 830/840 OP 17W IP65 IK10

	Łącznik klawiszowy p.t. jednobiegunowy WP1-1F
	Łącznik klawiszowy p.t. dwubiegunowy WP1-2F
	Łącznik klawiszowy p.t. schodowy WP1-5F
	Łącznik krzyżowy p.t. ŁP-4R
	Łącznik dzwonkowy p.t.
	Przycisk p. poż
	Rozdzielnica nN – nr rozdzielnic
	Gniazdo wtykowe 230V - nr rozdzielnic, nr obwodu
	Gniazdo wtykowe 230V - IP44 - nr rozdzielnic, nr obwodu
	Gniazdo trójfazowe 400V, IP44 lub wypust 400V - nr rozdzielnic, nr obwodu
	Centrala oddymiająca AFG- 4024
	Przycis przewietrzania PP-24
	Przycisk oddymiania RPO-02
	Optyczna czujka dymu C4416

Jednostka projektowa: "NBUD" BIURO PROJEKTÓW NORBERT BOTWINA 37-500 JAROSŁAW, os. WITOSA 6/21 tel. 608 391 933, e-mail: nbotwina@wp.pl		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Obiekt:	BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU.		Nr rys.: E-4
Inwestor:	PRZEWORSK, UL. KRAKOWSKA 30 DZ. NR EWID. 244/14		Data: X. 2023
Nazwa rys:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA -PODDASZE		Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Wiesław Bąk upr. nr PDK/0239/PWOWE/13		Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Lesław Noga upr. nr AB.III-7342/95/99		Podpis: