PC2-G5

PC2-K 2

PC2-G6

PC2-K1

PC2-G4

PC2-G3

PC2-C

PWL-C

PC2-K3 (OBSŁUGI DO KLIMAKOMEKTORÓW)
NA ODLEGŁOŚCI DO PIONÓW ZAWORÓWKI
ZASILANIE: ZAWÓR DOCIĄGAJĄCY+ ZAWREGULACYJNY
POWRÓT: ZAWÓR DOCIĄGAJĄCY+ZAW. RÓWNOWAŻĄCY
WYMIARY ZGODNE Z RYSUNKIEM

PC2-K1 (OBSŁUGI DO KLIMAKOMEKTORÓW)
NA ODLEGŁOŚCI DO PIONÓW ZAWORÓWKI
ZASILANIE: ZAWÓR ODCINAJĄCY+ ZAW REGULACYJNY
POWRÓT: ZAWÓR ODCINAJĄCY+ ZAW. RÓWNOWAŻĄCY
WYMIARY ZGODNE Z RYSUNKIEM

WODA LODOWA - ZASILANIE KLIMAKOMEKTORÓW - PROWADZONE W SUFICIE PODWIESZANYM

WODA LODOWA - POWRÓT Z KLIMAKOMEKTORÓW - PROWADZONE W SUFICIE PODWIESZANYM

PWL-C - PION WODY LODOWEJ - ZASILANIE CHŁODNICY KANAŁOWEJ -1

+0+22,50 RZĘDNA DNA RURY WRAZ Z IZOLACJĄ

1 Pion oraz podejście od pionu zredukowane z 1 w stalowych czarnych. Powtórz wtrąceniu/ze. Pion ślady zużkodzeń, rurociąg mokry, zolowa na powierzchniach rdza.

2 Zalany kanałek, po nakiedy zolaki bardzo duża ilość wody, widoczna rdza na rurociągach, zawory nie zamykają się w pełnym zakresie.

3 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych z wrzynymi śladami złuszczonej powłoki antykorozyjnej.

4 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych z wrzynymi śladami złuszczonej powłoki antykorozyjnej.

5 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych z wrzynymi śladami złuszczonej powłoki antykorozyjnej, ślady wycieków na izolacji.

6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych z wrzynymi śladami złuszczonej powłoki antykorozyjnej.

7 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych z wrzynymi śladami złuszczonej powłoki antykorozyjnej.

8 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych z wrzynymi śladami złuszczonej powłoki antykorozyjnej.

Przedsiębiorstwo Projektowo - Inżynieryjne
"ELMARR" Sp. z o. o.
ul. Wincze Pola 12, 31-211 Kraków
www.elmarr.cracow.pl

INWESTOR:	Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków
TYTUŁ PROJEKTU:	Wykonanie ekspertyzy technicznej instalacji wody lodowej na potrzeby systemu klimatyzacji w pomieniu 1 budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7
ADRES INWESTYCJI:	ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków dz. nr ew. 446/15, 446/6, 446/14, 446/13, obr. 0005 - Śródmieście, Jedn. ewidencyjna 181613_2
BRANŻA:	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU:	Rzut poziomu +0 Instalacja wody lodowej

DATA:	SKALA:	NR RYS:	STADIUM:	REW.:
08.2024	1:50	S-9	Ekspertyza techniczna	-

PROJEKTOWAŁ:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS:
	mgr inż. Łukasz Drążek	1FOK/0155/POOS/16	

INŻYNIERIE SYSTEMÓW, ETC CHŁODZ PIWKA KOTOWA
KOCHA JAKI W TEGOŻ WARSZ TEORII, ZUS JA CHAC PRZYCHOD.