



- WODA LODOWA - ZASILANIE KLIMAKONWEKTORÓW - PRZEWODY OBUDOWAĆ BLACHĄ
- WODA LODOWA - POWRÓT Z KLIMAKONWEKTORÓW - PRZEWODY OBUDOWAĆ BLACHĄ
- WODA LODOWA - ZASILANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH - PRZEWODY OBUDOWAĆ BLACHĄ
- WODA LODOWA - POWRÓT Z CENTRAL WENTYLACYJNYCH - PRZEWODY OBUDOWAĆ BLACHĄ
- INSTALACJA GRZEWICZA - ZASILANIE CENTRAL - PRZEWODY OBUDOWAĆ BLACHĄ
- INSTALACJA GRZEWICZA - POWRÓT CENTRAL - PRZEWODY OBUDOWAĆ BLACHĄ

PCO-C - PION WODY GRZEWICZEJ - ZASILANIE NAGRZEWNIC W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH
PCO-K - PION WODY GRZEWICZEJ - ZASILANIE KLIMAKONWEKTORÓW
PCO-G - PION WODY GRZEWICZEJ - ZASILANIE GRZEJNIKÓW
PWL-C - PION WODY LODOWEJ - ZASILANIE CHŁODNICZY KANAŁOWEJ-1
rd=26.96 RZĘDNA DŁA RURY WRAZ Z IZOLACJĄ

PRZEWODY WODY GRZEWICZEJ I WODY LODOWEJ NA DACHU ZABEZPIECZYĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ ZGODNIE Z TABELĄ ZAŁĄCZONĄ W CZĘŚCI OPISOWEJ. DODATKOWO PRZEWODY ZAIZOLOWAĆ WELNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 8CM I OBUDOWAĆ BLACHĄ STAŁOWĄ OCYNKOWANĄ. PROWADZIĆ NA PODPORACH SYSTEMOWYCH ZE STÓPA.

ULICA WICKIEWICZA 9 54-200 SOKAL BISKUPIA	NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU
	RZUT DACHU	
	INSTALACJA OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI	
	SKALA	
	1:50	
PROJEKTANT	KOD	STADIUM
	205	SANITARNIA
SPRAWDZAJĄCY		
IMI I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN, PODPIS		
mgr inż. LESZEK CHMIELEWSKI UPRAWNIENIA NR 95/2001		mgr inż. MAREK KULEZA UPRAWNIENIA NR MP/10218/PODS/09

UZGODNIENIA

DATA LISTOPAD 2013	INDeksu A
NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK DLA WYDZIAŁÓW KARNYCH SĄDU ODRZĘDOWEGO I SĄDÓW REJONOWYCH W KRAKOWIE WRAZ Z PRZEBIEGAMI, INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI
ADRES OBIEKTU	KRAKÓW, UL. PRZY RONCIE 7, DZIAŁKA 446/15, 446/6, 446/14, 446/13, OBRĘB 0005.5 ŚRÓDMIEŚCIE
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.	