SKALA 1:500

Układ współrzędnych płaskich: 2000/15
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 04.07.2022 r.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, nie wskazanych na mapie, których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 15.07.2022 r.
Opracował: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2

Uzgodnione projekty: e,t-22/22; k-248/19; t-321/21; e-423/21; w-[illegible]/21

Oświadczam, że operat zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.		
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.1913.2022	
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Policki	
Wykonawca prac geodezyjnych:	GeoNET, Piotr Krysiak	
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 1 11.08.2022 r.	
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Piotr Krysiak upr. nr 20022 z zakresu I	
Data i podpis kierownika prac geodezyjnych	Jestem świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.	

identyfikator zgłoszenia GK.6640.1913.2022
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej:
Starosta Policki, Zachodniopomorskie
powiat policki
Jednostka ewidencyjna identyfikator - 321101_2
nazwa - Dobra (Szczecińska)
Obręb ewidencyjny identyfikator - 321101_2.0001
nazwa - Bezrzecze
Miodowa, dz. 66/147, 66/26, 66/145, 66/144, 7/13 - wg. zakresu

Geo NET
Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 12
70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47
e-mail: geonet@onet.eu

WODA		
w1	5925582,08	5463938,92
SW	5925582,31	5463936,90
w2	5925582,40	5463936,15
w3	5925577,22	5463932,46
w4	5925557,01	5463883,91
w5	5925554,52	5463880,68
w6	5925552,79	5463876,52
w7	5925555,40	5463873,80
w8	5925574,41	5463865,89
w9	5925571,62	5463859,18
w9a	5925569,83	5463859,93
w10	5925575,42	5463938,13
Hp	5925576,00	5463933,46
w23	5925570,08	5463860,53
w22	5925571,13	5463860,09
w21	5925573,36	5463865,46
w20	5925554,94	5463873,12
w19	5925552,04	5463876,15
w18	5925551,78	5463876,25
ZD..	5925551,33	5463877,97
KANALIZACJA DESZCZOWA		
D10	5925546,64	5463871,96
D9	5925550,58	5463873,98
ZD	5925551,33	5463877,97
D8	5925554,09	5463876,82
D7	5925556,66	5463875,75
Rs1	5925552,52	5463864,78
Rs2	5925568,86	5463857,98
Rs3	5925571,70	5463864,81
Rs4	5925555,37	5463871,61
d1	5925569,09	5463857,88
d2	5925571,93	5463864,71
d3	5925573,21	5463867,77
d4	5925552,29	5463864,88
d5	5925555,14	5463871,71
d6	5925556,41	5463874,77
d5	5925549,15	5463878,87
KANALIZACJA SANITARNA		
K1	5925566,02	5463859,23
S1	5925565,31	5463857,52
PS	5925567,05	5463846,60
s2	5925540,66	5463857,61
s3	5925535,64	5463855,49
s4	5925531,71	5463857,08
s5	5925487,92	5463749,05
s6	5925488,50	5463741,56
SR	5925487,20	5463740,78
SI	5925479,31	5463736,09

O Z N A C Z E N I A:

- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE D32PE100 SDR17 RC
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ D160 PVC SN8 SDR34
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ D160PVC SN8
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA D32PE100 SDR17
- ODCINEK SIECI D90PE/Dn80 ŻELIWO – ZABUDOWA HYDRANTU Dn80
- INSTALACJA WODOCIĄGOWA D32PE DOPEŁNIAJĄCA ZBIORNIK. MONTAŻ ARMATURY DOPEŁNIAJĄCEJ W ZBIORNIKU. DOPEŁNIANIE DO POZIOMU 0.7M NAD DNEM
- RUROCIĄG SSAWNY 1/2" W RURZE OSŁONOWEJ D110 Z PŁYWAJĄCYM POBOREM WODY W ZBIORNIKU KD
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ D160PVC SN8
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ TŁOCZNEJ D90PE
- STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ D425PP
- ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ D160PVC SN8
- STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D425PP
- KORYTKO ODWODNIENIOWE SZER/WYS=0.16m/0.20m Z RUSZTEM KRATOWYM
- TWORZYWOWYM Z POLIAMIDU KLASA B 125 O DŁUGOŚCI 2x11mb
- CZERPNIA POWIETRZA ŚCIENNA
- WYRZUTNIA POWIETRZA ŚCIENNA

SW	STUDNIA WODOMIERZOWA D1000
PC	POMPA CIEPŁA POWIETRZE–WODA
ZD	ZBIORNIK PODZIEMNY SZCZELNY RETENCYJNO–PRZELEWOWY V=10m3 O WYMIARACH NP. 3.52x2.1 NA WODY OPADOWE
F	SYSTEMOWA STUDNIA D600 Z FILTREM
PS	POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH BYTOWYCH
SR	STUDNIA ROZPRĘŻNA
Hp	HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z ZABEZPIECZENIEM PRZED WYPŁYWEM WODY W PRZYPADKU ZŁAMANIA
Zk	ZŁĄCZKA DO WĘŻA W STUDZIENCE D315 POD PRZYKRYCIEM LEKKIM
	ZŁĄCZKA ZASILONA Z POMPY ZANURZENIOWEJ W ZBIORNIKU

ZASIĘG ODDZIELYWANIA HYDRANTU 75m

PRZEWÓD SSAWNY W RURZE OSŁONOWEJ D110

OGRÓD DESZCZOWY 40m2

D160PVC L=10.5m

D90PE

D32PE

D160PVC L=2.5m

DZ273.5x7.1 L=5m

INSTAL Group BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
ul. Moczyńskiego 13B, 70-492 Szczecin
kontakt@biuroinstalacyjne.pl
www.BIUROINSTALACYJNE.pl
tel. 793 484 111
tel. 91 307 8021

INWESTYCJA:
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKTANT: mgr inż. ŁUKASZ ŁUKIN
upr. ZAP/0102/PWOS/12
w specj. instalacyjnej b/o
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. BARBARA ŁUKIN
upr. ZAP/0206/PBS/23
w specj. instalacyjnej b/o
PODPIS:

INWESTOR: GMINA DOBRA
UL. SZCZECIŃSKA 16a
72–003 Dobra

NR PROJ.: P.1118
FAZA: PT

ADRES: BEZRZECZE DZIAŁKA 66/147, 66/145, 66/144
OBRĘB BEZRZECZE 1

BRANŻA: SANITARNA
DATA: 05.2025

RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA: 1:500
NR RYS: S–01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.