

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-36-00, tel. 091-422-36-07

Inbud Biuro Projektów
Ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.378.2024.MK

Data: 2024-11-21

Odpowiadając na wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zielonej w Redlicy – Zadanie 2 Gmina Dobra określa następujące warunki przyłączenia:

1. Włączyć istniejący rów melioracyjny do projektowanego zbiornika oraz odprowadzić wody z tego zbiornika poprzez regulator przepływu o przepustowości $q=560 \text{ dm}^3/\text{s}$ do dolnego odcinka rowu. Regulator odpływu umieścić w studzience oznaczonej DR1. Wyłączony z bieżącej eksploatacji odcinek rowu wykorzystać jako kanał obiegowy z zastawką kanałową umieszczoną w studzience DZ1. W zał. Plan zagospodarowania terenu.
2. Przed zasypaniem wykonanych robót należy je zgłosić do odbioru technicznego Firmie Poldek Polikowscy Spółka Jawna tel. 91/333 12 12).
3. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzać tylko i wyłącznie wody deszczowe i gruntowe.
4. Trasę projektowanych prac należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami i właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami gruntów, przez które będzie przebiegała.
5. Zastrzega się również prawo dokonania uzgodnień na etapie projektu technicznego.
6. Kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
7. Termin ważności niniejszych warunków – 12 miesięcy od daty wystawienia.

OTRZYMUJA:

1. Adresat
2. Poldek Polikowscy Spółka Jawna
3. Aa.

Z up. Wójta Gm.
mgr inż. Mariusz Waw
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i In-

Sprawę prowadzi : Małgorzata Kuryło, tel. 91/4224307 (oprócz wtorków i piątków).