

Tarnowskie Góry, dn. 29.05.2025 r.

Starosta Tarnogórski
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

Znak sprawy: GP.Z.6630.1.66.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 29.05.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 15kV w ramach zadania "Budowa oświetlenia drogowego części ul. Dębowej"
Lokalizacja:	Kalety, ul. Dębowa, ul. Brzechwy. 42-660, dz.: 4, 533, 267/24.
Wnioskodawca:	BIAŁECKI JANUSZ ul. Ligonja 3H, 44-351 Turza Śląska
Inwestor:	MIASTO KALETY ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety
Projektant:	JANUSZ BIAŁECKI Inne upr.: budowlane: SLK/3650/PWOE/11
Przewodniczący:	Kurtyka Roman
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	20.05.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Geodezji elektroniczny	Stanowisko pozytywne W przypadku zniszczenia punktów osnowy podstawowej i szczegółowej inwestor zobowiązany jest do zlecenia wznowienia tych punktów firmie geodezyjnej na koszt własny.	Zuzanna Białas
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach elektroniczny		
3	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Budownictwa i Architektury elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Grzegorz Bugajewski
4	ZDP w Tarnowskich Górach	Stanowisko pozytywne	Katarzyna Molodecka

Dokument wygenerował(a): Roman Kurtyka, dn. 29-05-2025 13:47:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny	Nie dotyczy.	
5	MZUiM Tarnowskie Góry elektroniczny	nie dotyczy	Wojciech Pośpiech
6	3S S.A. ul. Ligocka 103 bud 8 40-568 Katowice elektroniczny		
7	ATEM POLSKA SP. Z O.O. 81-537 Gdynia ul. Łużycka 2 elektroniczny		
8	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Zbrostawice elektroniczny	nie dotyczy	Tomasz Trafiał
9	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Czarny Las elektroniczny		
10	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SUW Miedary elektroniczny	Nie dotyczy	Grzegorz Wojtacha
11	Midiko SP. Z O.O. elektroniczny	bez uwag	Tomasz Bacik
12	Netia S.A. elektroniczny	Bez uwag	Paweł Taraska
13	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. elektroniczny	Nie dotyczy	Gabriela Gocyła-Moś
14	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Bytom elektroniczny	Nie dotyczy	Ewa Klarenbach
15	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Radzionków 41-922 Radzionków ul. Kuźaja 17 elektroniczny	Nie dotyczy	Adam Głogowski
16	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry elektroniczny	nie dotyczy	Katarzyna Guzy
17	PSG SP. Z O.O. Gazownia w Gliwicach elektroniczny		
18	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Bytomiu elektroniczny		
19	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Tarnowskich Górach	Uzgodniono bez uwag	Tomasz Przybytek

Dokument wygenerował(a): Roman Kurtyka, dn. 29-05-2025 13:47:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
20	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa elektroniczny		
21	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Będzin elektroniczny	Stanowisko pozytywne nie dotyczy	Katarzyna Rebizant
22	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Częstochowa elektroniczny	Stanowisko pozytywne <p>Uzgadnia się z uwagą, że kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.</p> <p>2.Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>a)Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.</p> <p>b)Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.</p> <p>3.W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.</p> <p>4.Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych przez złożenie wniosku ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A..</p> <p>5.Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.</p> <p>6.Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) pokrywa Wnioskodawca.</p> <p>7.Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p> <p>8.W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m. od zlokalizowanego ręcznym przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>Projektowane sieci należy sytuować w odległości min. 0,5m. wzdłuż istn. kabli nN.</p> <p>Nie wyklucza się obecności w terenie urządzeń związanych z infrastrukturą oświetlenia stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A. nie będących w ewidencji TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>W przypadku kolizji/zbliżenia z infrastrukturą oświetlenia należy skontaktować się z:</p> <p>TAURON Nowe Technologie S.A. ul. Powstańców Śląskich 20, 53-315 Wrocław Adres korespondencyjny: TAURON Nowe Technologie S.A., ul. Mirowska 24, 42-202 Częstochowa</p>	Anna Koloch

Dokument wygenerował(a): Roman Kurtyka, dn. 29-05-2025 13:47:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

23	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Gliwice elektroniczny	Nie dotyczy	Stanowisko pozytywne	Mariusz Gasiewicz
24	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Opole elektroniczny			
25	Urząd Gminy Krupski Młyn elektroniczny			
26	Urząd Gminy Ożarówce elektroniczny			
27	Urząd Gminy Świerklaniec elektroniczny			
28	Urząd Gminy Tworóg elektroniczny			
29	Urząd Miejski w Kaletach elektroniczny			
30	Veolia Południe SP. Z O.O. elektroniczny	Nie dotyczy	Stanowisko pozytywne	Marek Nowak
31	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach elektroniczny			
32	Zakład Usług Komunalnych Tworóg elektroniczny			
33	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu elektroniczny	nie dotyczy	Stanowisko pozytywne	Jacek Pyka
Wnioskodawca				BIAŁECKI JANUSZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 470106000.

**Z upoważnienia Starosty Tarnogórskiego
Kurtyka Roman**

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1151 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych

Dokument wygenerował(a): Roman Kurtyka, dn. 29-05-2025 13:47:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1151 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1151 ze zm.).