



WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25 A; 58-200 Dzierżonów

NIP: 882-000-31-83 • REGON 890611183 • Kapitał Zakładowy: 70.284.000,00 zł.

e-mail: wik@wik.dzierzonow.pl • www.wik.dzierzonow.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna KRS: 0000064082

Pogotowie
wodociągowo-
kanalizacyjne

994

centrala
telefoniczna:

74 832 37 01 do 04

fax:

74 832 37 05

Prezes:

74 832 37 00

prezes@wik.dzierzonow.pl

Dział Obsługi

Klienta:

74 832 20 64 do 66

wikbok@wik.dzierzonow.pl

Dział

Wodociągów
i Kanalizacji

w Dzierżonowie:

74 832 20 85 do 88

td@wik.dzierzonow.pl

Dział

Oczyszczalni

Ścieków

w Bielawie:

74 833 44 52

tk@wik.dzierzonow.pl

Dział

Techniczny:

74 832 20 73 do 74

tt@wik.dzierzonow.pl

Dział

Laboratorium:

74 832 37 06

pl@wik.dzierzonow.pl

**Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr akredytacji
AB 756**

**certyfikat
ISO 9001**

**certyfikat
ISO 14001**

**certyfikat
PN-N 18001**



Dzierżonów, dnia 20.04.2022 r.

L.dz. TT-16.1-214/22-3

Nr rej. 233/04/2022

Jacek Stasiak

ul. Gen. Andersa 15

58-160 ŚWIEBODZICE



052019EEP

dot.: podania technicznych warunków podłączenia do kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku szkoły zlokalizowanej w Dzierżonowie przy ul. Mickiewicza 8, dz. nr 796/26 Obręb Centrum.

inwestor: Powiat Dzierżonowski, ul. Rynek 37, 58-200 Dzierżonów.

W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony w dniu 13.04.2022 r. w sprawie jw. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie poniżej podaje techniczne warunki odprowadzenia wód opadowych z budynku jw.:

- system kanalizacji ulicznej – rozdzielczy.

- wody opadowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej \varnothing 315 mm przebiegającej w ul. Mickiewicza. Na każdym załamaniu i przy każdej zmianie kierunku przyłącza należy zaprojektować studzienki rewizyjne.

- rodzaj materiału dla przyłącza kanalizacyjnego – rury PCV.

ZABRANIA SIĘ ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ!

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wymaga zgody zarządcy drogi.

Szczegóły dotyczące zakresu rzeczowego prac projektowych, rozwiązań technicznych, planowaną trasę instalacji kan. należy uzgodnić z Działem Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżonowie przy ul. Kilińskiego 25A, przed ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Dokumentację należy uzgodnić z Urzędem Miasta w Dzierżonowie, Wydział Inżynierii Miejskiej.

Niniejsze techniczne warunki podłączenia tracą swą ważność po upływie 2 lat od daty spisania.

Na powyższe zamierzenie należy opracować szkic sytuacyjny i przedłożyć go do uzgodnienia w 2 egzemplarzach.

Sporządziła: M. Kowalska Maż

tel. 74/ 832 20 73

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. *Kazimierz Pietkiewicz*
PROKURENT

Załącznik:

Mapa pogładowa - 1 egz.

