

Żary. 2025-05-14

Wasz znak:

Nasz znak: RD-5/ZM/MU/AS/WEO25P086963

**Pracownia Projektowa
Przedsiębiorstwo Projektowo
Usługowo Handlowe MD**

Aleja Wojska Polskiego 130D
68-200 Żary

Dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego dz. 40/1, 41, 318/2, 43/6 obręb 0016 w m. Mirostowice Górne gm. Żary.

Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:


1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 oraz N - SEP - E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD-Żary i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp.-należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

8. Sposób rozwiązania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD- Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD- Żary zastrzega sobie płatny nadzór techniczny i oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden/ rok i istnieje pod numerem ewidencyjnym nr **89/2025** z dnia **14.05.2025**.

Z poważaniem.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary

DYREKTOR


Bogusław Dworecki

OBJAŚNIENIA – LEGENDA



Projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe z wysięgnikiem o wysokości $h = 7$ m, montowane na fundamentach prefabrykowanych. Montaż oprawy na wysięgniku o długości 1,0 m i kącie nachylenia 5° . Oprawy oświetleniowe LED 24,5 W, 4000K, II klasa ochronności, IP 66, wyposażone w zasilacz zaprogramowany na obniżenie natężenia oświetlenia o 30% w godzinach od 0:00 do 5:00. Słupy i oprawy malowane na kolor RAL7016.



Projektowany kabel oświetlenia drogowego YAKY 4x35 mm² 0,6/1kV. Obwód nr I – YAKY 4x35 mm² długość kabla $L(L_c) = 443,0$ m (481,0 m).

40/1

Działki objęte opracowaniem i granice



Rury osłonowe

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej
Nr 89/2015

Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
Rejon Dystrybucji Żary

dokonano uzgodnienia w zakresie sieci
projektowanej SN i nn oraz istniejącej SN i nn
Zgodnie ze stanem na dzień 14.05.2015

Z następującymi uwagami: bez uwag
Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Uwagi do uzgodnienia zawarte

w piśmie NE015P086363

z dnia 14.05.2015

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
SEKCJA UTRZYMANIA
Specjalista ds. Majatku Sieciowego

Arkadiusz Szymański

Prace ziemne w pobliżu urządzeń
energetycznych należy wykonywać
bez użycia sprzętu mechanicznego.
Prace ziemne należy wykonywać
przy użyciu sprzętu ręcznego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe MD Aleja Wojska Polskiego 130d, 68-200 Żary		Skala: 1:500	
Projektant: mgr inż. Marcin Dworecki	Podpis: 	data opracow. kwiecień 2025	nr upraw. LBS/0052/PWBE/24
Sprawdzający: mgr inż. Bogusław Dworecki	Podpis: 	data opracow. kwiecień 2025	nr upraw. LBS/0041/P00E/13
Inwestor:	Gmina Żary Aleja Jana Pawła II nr 6, 68-200 Żary		
Obiekt:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirostowice Górne działka nr 40/1. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia – 0,4 kV.		
Adres:	Mirostowice Górne, działka nr 40/1, 41, 318/2, 43/6 obręb 0016 Mirostowice Górne, jednostka ewidencyjna 081110_2 Żary Gmina Wiejska.		
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Rys. nr 1