


poprzez drenaż w dnie wykopu i odpompowywanie ze studzienek zbiorczych (w gruntach spoistych). Przed oddaniem do użytku, stan wykonanych sieci zostanie potwierdzony przez próby szczelności oraz inspekcję TV, które pozwolą na naprawę ewentualnych uchybień wykonawczych.



Decyzja niniejsza jest ostateczna
ponieważ w terminie ustawowym
nie wniesiono odwołania.

Gorzów Wlkp., dnia 23.09.2012 Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Jarosław Kołodziejczak

EKOINSTAL Sp. J.
Włodzisław Włodarczyk
Za zgodność z
- CZE. 2012
..... data