

Radom, 29-11-2022r.

DT-WT/KD/ 0620/ 22/ RM

MT-PROJEKT Sp. z o.o
ul. Piłsudskiego 42a
05-600 Grójec

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedstawiony:

„Projekt techniczny

- Projekt przebudowy ulicy Sandomierskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do dz. nr 315/7
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej”

uzgadniamy bez uwag.

Warunki techniczne: DT-WT/0529/22/RM z dnia 8.08.2022r.
DT-WT/0601/22/RM z dnia 15.11.2022r. (zamienne)

Inwestor: Gmina Miasta Radomia
w imieniu i na rzecz której działa
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom

Projektant: mgr inż. Beata Gut
Biuro Projektów: MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 42a, 05-600 Grójec

Integralną częścią niniejszego pisma jest plan sytuacyjny (w projekcie) z pieczęcią uzgodnienia.

Odbiór techniczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej potwierdzić stosownym protokołem w obecności przedstawiciela Wodociągów Miejskich. Do odbioru przedstawić film i raport z inspekcji kanałowej oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w tradycyjnej formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na płycie CD.

Otrzymują:
a/ adresat
b/ TT – a/a

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Leszek Trzeciak