OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

A1	OPRAWA NASTROPOWA, MPRM WH IP20/44 840 41 595, 4555 lm, 36W, 126 lm/W
A2	OPRAWA NASTROPOWA, PLX WH IP20/44 840 42 595, 4484 lm, 36W, 126 lm/W
B1	OPRAWA NASTROPOWA, O N IP54 840 30 280x280, 3089 lm, 29W, 107 lm/W
C1	OPRAWA NASTROPOWA, MPRM WH IP20/44 840 41 595, 4555 lm, 36W, 126 lm/W
D1	OPRAWA NASTROPOWA, N MPRM KR WH 840 1200x220, 5000 lm, 40W, 126 lm/W
E1	OPRAWA NASTROPOWA, PRO OPT N AS WH 840 38 1135, 3805 lm, 25W, 152 lm/W

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO WG RYS. E301-E303

OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY 10A/250V IP-44
- CZUJNIK OBECNOŚCI
- GNIAZDO 2P+Z 250/16A IP-20
- GNIAZDO 2P+Z 250/16A IP-44
- WYPUST INSTALACJI 230V (ZAPAS PRZEWODU 2m)
- WYPUST INSTALACJI 400V (ZAPAS PRZEWODU 2m)
- GNIAZDO 3P+N+Z 500V/16/32 IP44
- WYŁĄCZNIK SERWISOWY 1F

UWAGI:

1. OPRAWY W TOALETACH NALEŻY ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH TABLIC DEGMENTU C.

Rewizja 1. - 06.12.2023
Brak zmian

modus Mirosław Macioszek
ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków
tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁOSZOWEJ

ADRES: UL SZKOLNA 9, SUŁOSZOWA

INWESTOR: GMINA SUŁOSZOWA

TYTUŁ: SKRZYDŁO B - RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH LISEK	UPRAWNIENIA: MAP/IE/1502/01	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ	UPRAWNIENIA: MAP/IE/0321/01	PODPIS
ZESPÓŁ: -	-	PODPIS
ZESPÓŁ: -	-	PODPIS

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	12.2022	DT	1:100	E202

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO