


LEGENDA - INSTALACJE WOD-KAN

-----	PROJ. INSTALACJA KAN. PODPOSADZKOWEJ
-----	PROJ. INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
-----	PROJ. INSTALACJA KAN. SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM
-----	PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM - ODPOWIEWRZENIE
PVC	RURY KANALIZACYJNE PVC
ZN	ZAWÓR NAPIEWIRZAJĄCY
PK-N	PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. W przypadku kolizji instalacji sanitarnej z elementami konstrukcyjnymi budynku należy przewidzieć etażowanie instalacji, umożliwiającej jej bezkolizyjne poprowadzenie.
2. Wszystkie rurociągi pokazanej instalacji wodociągowych należy zaizolować otuliną polietylenową lub poliuretanową o grubości zgodnej z wytycznymi Warunków Technicznych.
3. Przejścia przez przegrody wykonać w murach osłonowych.
4. Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażać w opaski p-poż lub uszczelnień masą uszczelniającą tak, aby uszczelnienia posiadały odporność nie mniejszą niż odporność ogniwą przebitych przegrod.

[illegible]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 r.

