

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. (61) 8545-100

**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**  
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

**MJM Biuro Projektowe**  
**Jarosław Mikoś**  
**Jasna 5/38**  
**63-604 Baranów**

W/ znak:  
N/ znak: PSGPO.ZMSM.773.5004.101204.25

z dnia 16-07-2025  
z dnia 29-07-2025

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Baranów** Miejscowość: **Donaborów**

dotyczy: Budowy drogi publicznej dojazdowej

Szanowni Państwo,

nawiązując do otrzymanego pisma w sprawie jw. informujemy, że na działce nr 118 ułożony jest gazociąg w/c DN 200 wybudowany przed rokiem 2001.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) sieci gazowe posiadają strefę kontrolowaną. Szerokość strefy kontrolowanej której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu dla dróg wynosi 40,0 m (po 20,0 m na stronę od osi gazociągu). W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

W strefie kontrolowanej gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Na gazociągu nie należy składować urobku oraz wykonywać prac sprzętu mechanicznego.

W związku z zachowaniem minimalnej odległości nie wnosimy uwag do projektu drogi publicznej.

Z poważaniem

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Dział Stacji i Sieci Gazowej

Sprawę prowadzi:

Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Joanna.Kasperuk

Elektronicznie podpisany przez  
Joanna.Kasperuk  
Data: 2025.07.29 11:03:05 +02'00'

**Mateusz**  
**Haremski**  
Kierownik Sekcji  
Ewidencji Majątku  
i Uzgodnień  
2025.07.29  
13:32:08 +02'00'