

Zn.DE.411.113.2025/SB

Kępno, 09.09.2025r.

WĄSKA 7 sp. z o.o.
Ul. Wąska 7
63-500 Ostrzeszów

Dotyczy: Uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej, odcinka sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych w m. Donaborów, dz. nr 122, 124/10, 121/1, 123/1, 126/3, 127, 124/1, 123/35, 120

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek z dn. 23.07.2025r. **projektu kanalizacji deszczowej, odcinka sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych w m. Donaborów, dz. nr 122, 124/10, 121/1, 123/1, 126/3, 127, 124/1, 123/35, 120** informuje, że uzgadnia projekt z uwagą:

1. Spółka nie posiada na obszarze inwestycji kanalizacji deszczowej, stąd zakres obejmujący kanalizację deszczową nie podlega uzgodnieniu, a wybudowana sieć pozostanie własnością Gminy Baranów.

Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, znajduje się istniejąca infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna sanitarnej Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej oraz urządzeń powiązanych (studnie zbiorcze, skrzynki zasuwowe, hydranty, włazy studni itp.) względem istniejącej i projektowanej infrastruktury, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, włazy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić się do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem i umożliwić Spółce kontrolę istniejącego uzbrojenia pod względem poprawności działania istniejących zasuw oraz stanu zwieńczeń studni kanalizacyjnych. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie trwania Inwestycji, Inwestor będzie zobowiązany usunąć na własny koszt poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe, równoważne.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU



Marek Misala

Opracowała: J.Karwacka