w pomieszczeniu klatki schodowej
wykonać instalacje oddymiania

min. 400cm REI60

HP25

Spaliny

Grzejnik gazowy
do przeniesienia

Przewijak dla dzieci

Grzejnik gazowy
do przeniesienia
do pom. 1.5

Grzejnik gazowy
do przeniesienia
z pom. 1.6

Spaliny

Samoczynne wyłączenie napięcia
Instalacja w układzie TN-C-S
Instalacje wykonać przewodami układanymi w rurkach ochronnych PCV pod tynkiem lub natynkowo w korytkach kablowych (tylko w miejscach gdzie występuje sufit podwieszany)
Instalacje wykonać przewodami bezhalogenowymi o przekroju jak w opisie rozdzielni elektrycznej
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny o IP44

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego OSP w Czerminie wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudowa przyłącza gazowego			
ADRES OBIEKTU:	Działka nr: 487, 480.2 39-304 Czermin 469		SKALA	1:100
INWESTOR:	Gmina Czermin 39-304 Czermin 140			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut piętra Instalacja elektryczna		NR RYS.	E-2
	IMIĘ NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. Wiktorowski	PDK/0146/POOE/04	03.2025	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. W. Rudolf	E-71/98	03.2025	
BRANŻA:	Elektryczna	STADIUM PROJEKTOWE	Proj. Techniczny	GProjekt

Biuro Projektowe
mgr inż. arch. Grzegorz Pikor
ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec
tel. 695 990 519

A3