



- Uwagi:**
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, dna studzienek i uzbrojenia podziemnego.
  2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością
  3. Przewody kanalizacyjne powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producenta rur
  4. **Rury prowadzić poniżej warstwy przemarzania. W przypadku wypłyenia należy stosować izolację termiczną z łupków polietylenowych lub obsypki keramzytem.**
  5. Przyłącze układać na podsypce piaskowej 20cm
  6. Kanały prowadzić ze spadkiem w kierunku projektowanego odbiornika.
  7. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej.

Nazwa inwestycji:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Grabskiego w Zamościu na działce numer 44/10			
Stadium:		PAB	Skala:	wg. rys.	Nr rysunku: 1
Tytuł rysunku:		Profil sieci kanalizacji sanitarnej			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21	17.07.2025	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZIŃSKA		LUB/0330/PWBS/21		