



- Uwagi:**
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, dna studzienek i uzbrojenia podziemnego.
 2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością
 3. Przewody kanalizacyjne powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producenta rur
 4. **Rury prowadzić poniżej warstwy przemarzania. W przypadku wypłyenia należy stosować izolację termiczną z łupków polietylenowych lub obsypki keramzytem.**
 5. Przyłącze układać na podsypce piaskowej 20cm
 6. Kanały prowadzić ze spadkiem w kierunku projektowanego odbiornika.
 7. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej.

<div>J&M PROJEKT</div>		Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Grabskiego w Zamościu na działce numer 44/10			
Stadium: PT		Skala: wg. rys.		Nr rysunku: 2	
Tytuł rysunku: Profil sieci kanalizacji sanitarnej					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21	17.07.2025	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZIŃSKA		LUB/0330/PWBS/21		