górna okna uchylane siłownikami elektrycznymi

górna okna uchylane siłownikami elektrycznymi

1.01 PRZEDSIONEK
12.21 WYK?ADZINA

1.02 WIATA
1.36 WYK?ADZINA

1.03 ??CZNIK
52.21 WYK?ADZINA

1.04 SALA BALETOWA
79.14 WYK?ADZINA

1.05 SI?OWNIA
41.55 WYK?ADZINA

1.06 SZATNIA
14.00 WYK?ADZINA

1.07 SZATNIA
13.98 WYK?ADZINA

1.08 POM.PORZ?DKOWE
2.08 WYK?ADZINA

1.09 SANITARIAT
5.00 WYK?ADZINA

1.10 WC
2.50 WYK?ADZINA

1.11 SZATNIA
9.70 WYK?ADZINA

1.12 POK. WF
14.10 WYK?ADZINA

1.14 KOT?OWNIA
5.65 WYK?ADZINA

1.15 WC
5.13 WYK?ADZINA

1.16 MAGAZYN
10.34 WYK?ADZINA

1.17 KORYTARZ
122.66 WYK?ADZINA

1.18 SALA GIMNASTYCZNA
608.00 WYK?ADZINA

W0ø100 50m³/h
W1ø160 300m³/h
W2ø160 300m³/h
W3ø160 300m³/h
W4ø160 300m³/h
W5ø160 300m³/h
W6ø160 300m³/h
W7ø160 200m³/h
W8ø100 50m³/h
W9ø125 160m³/h
W10ø100 50m³/h
W11ø100 20m³/h
W12ø100 50m³/h
W13ø125 160m³/h
W14ø100 100m³/h
W15ø100 50m³/h
W16ø125 160m³/h

N1ø160 300m³/h
N2ø160 300m³/h
N3ø160 300m³/h
N4ø160 300m³/h
N5ø160 300m³/h
N6ø160 300m³/h
N7ø125 160m³/h
N8ø100 50m³/h
N9ø160 210m³/h
N12ø125 160m³/h
N13ø125 160m³/h
N14ø100 100m³/h
N16ø125 160m³/h

Centrala wentylayjna C2

Centrala wentylayjna C2

Czerpnio-wyrzutnia powietrza ścienna CW2

Przejście ścienne x 3szt, element łączący urządzenie z czerpnio-wyrzutnią

Przejście ścienne x 3szt, element łączący urządzenie z czerpnio-wyrzutnią

Czerpnio-wyrzutnia powietrza ścienna CW2

Centrala wentylayjna C2

Przejście ścienne x 3szt, element łączący urządzenie z czerpnio-wyrzutnią

Czerpnio-wyrzutnia powietrza ścienna CW2

Przejście ścienne x 3szt, element łączący urządzenie z czerpnio-wyrzutnią

Anemostat nawiewny/wywiewny zlokalizowany w suficie z przepustnicą

Pø500 Pion – przewód wentylacyjny wyprowadzony na dach

Przepływ swobodny przez otwory w drzwiach

Przewody nawiewne z centrali CNW

Przewody wywiewne z centrali CNW

Przewody wywiewne z łazienek

Całość kanałów wentylacyjnych rozprowadzonych wewnątrz budynku będzie izolowana termicznie prefabrykowaną wełną mineralną o grubości 4 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej.

Minimalna grubość izolacji, przewodów wentylacyjnych ułożone w nieogrzewanej części budynku 8 cm, przy założeniu, że współczynnik przewodzenia materiału izolacyjnego wynosi 0,035 W/mK.

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08–110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PROJEKT TECHNICZNY
1.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKO.NO PRZEDSZKOLNEGO W NIWISKACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ZAPLECZEM SANITARNO– SZATNIOWYM
2. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJA GAZU ORAZ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY ZE PODZIEMNYMI ZBIORNIKIEM O POJ. 6400L,
3. MONTAŻ ZBIORNIKA NA DESZCZÓWKĘ O POJ. 20m3
4. BUDOWA PLACU ZABAW
W RAMACH ZADANIA: „ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAP.ECZEM SANITARNO SZATNIOWYM W NIWISKACH"

Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej

RYSUNEK NR 2	SKALA: 1:100
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, KWIECIEŃ 2025
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Gmina Mokobody z siedzibą Plac Chreptowicza 25, 08–124 Mokobody	**Działka nr 173/2, Obręb Niwiski 142604_2.0012, Ul. Rynek 21, 08–124 Mokobody, gmina Mokobody**
PROJEKTANT:	**PODPIS:**
mgr inż. Przemysław Tokarski nr upr.MAZ/0430/POOS/09	
SPRAWDZAJACY:	**PODPIS:**
mgr inż. Ewa Babicz nr upr.MAZ/0828/PWBS/21	